РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

12.5.2026 г.

X ОВОС-1140-1/12.05.2026

ДО
Г-ЖА ГЪЛЪБОВА
УПРАВИТЕЛ НА „КАРЛОВО СОЛАР БГ" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Дъбене" - ЕТАП 4 и комплектни трансформаторни станции, с номинална инсталирана мощност 7818,20 kWp в УПИ 297.68-фотоволтаична електроцентрала"*** *в поземлен имот с идентификатор 24241.297.68 по КК и КР на село Дъбене, местност „Чакъла", Община Карлово, Област Пловдив.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЪЛЪБОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1140/27.04.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на Фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Дъбене" - ЕТАП 4 и комплектни трансформаторни станции, с номинална инсталирана мощност 7818,20 kWp в УПИ 297.68-фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 24241.297.68 по КК и КР на село Дъбене, местност „Чакъла", Община Карлово, Област Пловдив. В имота ще бъде монтирана една комплектна трансформаторна станция КТП №12. Достъпът до обекта ще бъде осъществен през съществуващи пътища в местността, в която е разположен имотът. Пътищата и площадките около трансформаторните станции ще бъдат изградени от допълнително уплътнен съществуващ земен почвен слой, както и нов слой, състоящ се от геотекстилна подложка и 450 mm добре уплътнен зърнест материал - трошен камък. Пътищата ще са с широчина минимум 3,50 м за обиколните пътища и широчина минимум 4,00м за основните пътища и вътрешен радиус на завоите минимум 16,00м. За постигане на инсталирана мощност от 7818,20 kWp ще бъдат монтирани 12610 броя двулицеви фотоволтаични модули върху метална конструкция на земя, генериращи ток с постоянно напрежение. Модулите са с мощност от по 620W. Фотоволтаичните модули ще бъдат последователно свързани в общо 485 стринга.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000" - **BG0000429 „Река Стряма"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа „ФЕЦ Дъбене" - ЕТАП 4 и комплектни трансформаторни станции, с номинална инсталирана мощност 7818,20 kWp в УПИ 297.68-фотоволтаична електроцентрала"** в поземлен имот с идентификатор 24241.297.68 по КК и КР на село Дъбене, местност „Чакъла", Община Карлово, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV