РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

12.5.2026 г.

X ОВОС-934-3/12.05.2026

ДО
Г-Н ДЕЛИЙСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ОЛИМПИЯ БИЛД" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Разширение на съществуваща система за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) към съществуваща фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)"*** *в УПИ I - фотоволтаична електроцентрала, кв. 3 по устрйствения план на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕЛИЙСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-934/02.04.2026 г. и допълнителна информация с вх.№ОВОС-934-2/04.05.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда разширение на съществуваща система за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) към съществуваща фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) в УПИ I - фотоволтаична електроцентрала, кв. 3 по устрйствения план на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив. Разширението на ССЕЕ се изразява в монтаж на нови съоръжения за съхранение на електрическа енергия които ще се присъединят на страна НН към ТНН на съществуващи БКТП 1 и БКТП 2 част от ФЕЦ в същия имот собственост на възложителя. Новата ССЕЕ ще бъде съставено от 2 бр. фабрично сглобени контейнери с батерии с капацитет 5,016 MWh, като общият използваем капацитет на батериите ще бъде 10,032 MWh. Контейнерите с батерии са с вградени в тях инвертори и ще бъдат свързани към две трансформаторни станции (тип КТП), съставени от силов трансформатор 1580kVA;0,69/0,8kV и две табла НН. Във всеки контейнер с батерии ще бъдат монтирани по 6 трифазни инвертора за батерии с максимална мощност от 215kVA. Инверторите на новата ССЕЕ, тези на съществуващата такава, както и тези част от съществуващата ФЕЦ ще бъдат свързани към обща система за управление и мониторинг. Същата ще гарантира, че максималната активна мощност отдавана към мрежата ще бъде в рамките на 4258,68 kW. Връзката между контейнерите с батерии и трансформаторните станции ще се осъществи на страна НН, като за целта между съоръженията ще бъдат положени оразмерени кабелни линии ниско напрежение тип NAYY 1x400mm². От своя страна всяка трансформаторна станция ще бъдат присъединена на страна НН към ТНН на съществуващите БКТП. За целта ще бъдат монтирани две нови табла BESS, като между трансформаторната станция и табло BESS ще бъдат положени оразмерени кабелни линии ниско напрежение тип NAYY 1x400mm², между табло BESS и съответното ТНН на БКТП - H05V-K 1x240mm², които от своя страна ще бъдат

присъединени към ТНН на съответното БКТП. Допълнителната инсталирана максимална мощност на ССЕЕ възлиза на 2580 kW, а допълнителният капацитет на 10032 kWh.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер"** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Разширение на съществуваща система за съхранение на електрическа енергия (ССЕЕ) към съществуваща фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)"** в УПИ I - фотоволтаична електроцентрала, кв. 3 по устройствения план на село Ведраре, Община Карлово, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV