РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

12.5.2026 г.

X ОВОС-1232-1/12.05.2026

ДО
Г-Н АТАНАС УРДЖАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕКО ГРИЙН ФАРМ" ООД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „НЕСТОР АРАБАДЖИЕВ " №37

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изграждане на трафопост (БКТП) 1х630kVA към цех за фуражни продукти и ФЕЦ наземен за собствени нужди в УПИ 123.499 – за производствена, складова и обслужваща дейност"*** *– поземлен имот с идентификатор 31036.501.123, кв.1 по КК и КР на село Златитрап, община Родопи, област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УРДЖАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1232/07.05.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на трафопост (БКТП) 1х630kVA към цех за производство на уражни продукти и производство на електроенергия от слънчевата радиация като възобновяем енергиен източник за собствени нужди - ФЕЦ наземен с капацитет от 200 kW в УПИ 123.499 – за производствена, складова и обслужваща дейност" – поземлен имот с идентификатор 31036.501.123, кв.1 по КК и КР на село Златитрап, община Родопи, област Пловдив. Трафопост (БКТП) 1х630Kva тип SS1600 е панелен бетонен комплектен трафопост с пригоден за пренасяне и монтиране на избрания терен. Съоръжението представлява моноблок от водоплътен бетон С30/37, което включва основа и стени с размери 4,25х2,6х2,86м. БКТП се монтира в изкоп с размери 5,2х2,8 с дълбочина 1,15м. След поставянето в изкопа се демонтират такелажните приспособления и отворите се затварят с доставените за целта тапи. Преди да се изпълни обратният насип се изработва външният зазимителен контур, който се свързва с БКТП посредством изолиран гъвкав проводник и кабелни обувки както и захранващите кабели СрН и НН се подвеждат през предвидените за целта отвори в основата на уредбата. След подвеждане на кабелите херметичните кабелни преходи се уплътняват с доставените студено свиваеми ръкави. След изпълнение на обратния насип около БКТП се оформя

бетонова настилка. Вратите и вентилационните решетки са изпълнение от алуминиеви профили, плътните части на вратите са термопанели.Покривът на съоръжението е бетонна плоча, която се монтира допълнително посредством устройства за повдигане. След монтажа устройствата за повдигане се развиват, като на тяхно място се завиват специално пригодени за целта пластмасови тапи.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000424 „Река Въча-Тракия" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-334/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/2021 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000424 „Река Въча-Тракия",** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на трафопост (БКТП) 1х630kVA към цех за фуражни продукти и ФЕЦ наземен за собствени нужди в УПИ 123.499 – за производствена, складова и обслужваща дейност"** – поземлен имот с идентификатор 31036.501.123, кв.1 по КК и КР на село Златитрап, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV