РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

11.5.2026 г.

X ОВОС-950-1/11.05.2026

ДО
„ЕНЕРКИЙП-26" ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ
Г-ЖА ДИМИТРИЙКА АСЕНОВА ДИМЧЕВА
С. ТРИВОДИЦИ, ОБЩ. СТАМБОЛИЙСКИ, МЕСТНОСТ „БАИРА"

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Проектиране и изграждане на самостоятелна система за съхранение на енергия (СССЕ) с инсталирана мощност 150 MW/300 MWh с използване на литиево-йонни желязо-фосфатни батерии (клетки) в стекове в метални модулни контейнери, инвертори и електрически шкафове за контрол и повишаващи трансформатори"*** *в УПИ II-000.243 – за производствени и складови дейности, кариера, ПИ 000343, местност „Баира", в землището на с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМЧЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-950/03.04.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда проектиране и изграждане на самостоятелна система за съхранение на енергия (СССЕ) с инсталирана мощност 150 MW/300 MWh с използване на литиево-йонни желязо-фосфатни батерии (клетки) в стекове в метални модулни контейнери, инвертори и електрически шкафове за контрол и повишаващи трансформатори в УПИ II-000.243 – за производствени и складови дейности, кариера, ПИ 000343, местност „Баира", в землището на с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на самостоятелна система за съхранение на енергия с мощност до 150 MW, капацитет 300 MWh с монтиране на модулни 20 футови метални контейнери с асемблирани в тях акумулаторни батерийни стекове на базата на твърдотелни литиево-йонни желязо-фосфатни батерийни клетки, инвертори, повишаващи трансформатори „Средно напрежение".

Основните процеси по реализацията на инвестиционното предложение включват: строително-монтажни работи за подготовка на площадката с уплътняване на терена и трамбоване на каменна фракция, монтаж на стоманобетонови фундаментни трапецовидни блокове /стъпки/ за наземен монтаж на метални модулни контейнери с батерийни стекове, шкафове за управление, инвертори и повишаващи сухи трансформатори, изграждане на площадкова кабелна колекторна система за нуждите на СССЕ; доставка и монтаж на модулни контейнери – система за съхранение на енергия, PCS, трансформатори и кабелна арматура.

Системата за съхранение на енергия ще се зарежда от електропреносната мрежа на ЕСО през новоизградена повишаваща подстанция 35/110 kV с осигурено индивидуално мерене за активна и реактивна електрическа енергия. Предвижда се присъединяване на електропроводна линия 110 kV, за присъединяване на СССЕ към електроенергийната система в подстанция на ЕСО-ЕАД.

Изграждането на кабелните трасета (подземни) и повишаващата подстанция от ниво „Средно напрежение" към ниво „Високо напрежение 110 kV" на изводно поле подстанция „Нови Кричим", ще бъдат обект на друго инвестиционно предложение, след съгласуване на условия и технически изисквания за присъединяване на СССЕ към електропреносната мрежа на ЕСО.

Имотът, предмет на ИП, **попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000: **BG0002057 „Бесапарски ридове"** за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-786/29.10.2008 г. (ДВ бр.106/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0000578 „Река Марица"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр.74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на поземления имот, в който ще се реализира.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение **е допустимо** спрямо режимите на защитени зони **BG0002057 „Бесапарски ридове"** и **BG0000578 „Река Марица"**.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0002057 „Бесапарски ридове" и BG0000578 „Река Марица"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Проектиране и изграждане на самостоятелна система за съхранение на енергия (СССЕ) с инсталирана мощност 150 MW/300 MWh с използване на литиево-йонни желязо-фосфатни батерии (клетки) в стекове в метални модулни контейнери, инвертори и електрически шкафове за контрол и повишаващи трансформатори"** в УПИ II-000.243 – за производствени и складови дейности, кариера, ПИ 000343, местност

„Баира", в землището на с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

11.5.2026 г.

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV