РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

20.5.2026 г.

X ОВОС-1243-1/20.05.2026

ДО
Г-ЖА ГЪЛЪБОВА
УПРАВИТЕЛ НА „КАРЛОВО СОЛАР БГ" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изграждане на подземна кабелна линия 33 KV и оптична кабелна линия от РУ в УПИ-297.68-фотоволтаична електроцентрала до РУ в УПИ 297.69–фотоволтаична електроцентрала и от УПИ-297.69–фотоволтаична електроцентрала до съществуваща РУ 33 KV на КТП в поземлен имот с идентификатор 24241.307.124"*** *в поземлени имоти с идентификатори 24241.297.68 и 24241.297.69 по КК и КР на село Дъбене, местност „Мранчово", Община Карлово, Област Пловдив.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЪЛЪБОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1243/07.05.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на подземна кабелна линия 33 KV и оптична кабелна линия от РУ в УПИ-297.68-фотоволтаична електроцентрала до РУ в УПИ 297.69–фотоволтаична електроцентрала и от УПИ-297.69–фотоволтаична електроцентрала до съществуваща РУ 33 KV на КТП в поземлен имот с идентификатор 24241.307.124 в поземлени имоти с идентификатори 24241.297.68 и 24241.297.69 по КК и КР на село Дъбене, местност „Мранчово", Община Карлово, Област Пловдив. В УПИ 297.68 ще се изгради Фотоволтаична електрическа централа и 1 брой КТП № 12, с номинална инсталирана мощност 7 818,20kWp по друг проект. В УПИ 297.69 ще се изгради Фотоволтаична електрическа централа и 2 броя КТП № 10 и № 11, с номинална инсталирана мощност 15974,92 по друг проект. Ще се извърши промяна в одобрения проект за подземната кабелна линия за присъединяване на двете фотоволтаични електроцентрали към съществуващата повишаваща подстанция „Карлово Солар" 33/110KV. От Трафопост № 11 се предвижда изграждане на подземна кабелна линия СрН (33 kV) за присъединяване към съществуващ Трафопост №7 в УПИ 297.356 по КККР на село Дъбене, община Карлово, област Пловдив. За присъединяване на Трафопост 10 към Трафопост 12 в УПИ 297.68 се предвижда изграждането на подземна кабелна линия средно напрежение 33kV (СрН33kV). Проектът предвижда преминаване на трасето на подземна кабелна линия СрН (33 kV) в границите на имоти УПИ 297.69 път 297.496 - общинска собственост, УПИ 297.68 и УПИ 297.356. Трасето преминава през поземлени имоти с идентификатори: 24241.297.68, 24241.297.496, 24241.297.356, 24241.297.69, 24241.307.304, 24241.99.226, 24241.307.303, 24241.307.130 и 24241.307.124 по КК и КР на село Дъбене, Община Карлово. Новите кабелни линии 33kV

ще се изпълнят чрез използването на кабел 3х(1х240мм^2), за номинално напрежение 33kV. Кабелът ще е с алуминиево тоководещо жило, с изолация от омрежен полиетилен и външна защитна обвивка от PE компаунд. Кабелната линия от трафопост в УПИ 297.69 до трафопост в УПИ 297.68 е с дължина 535м. Кабелната линия от трафопост в УПИ 297.69 до трафопост в УПИ 297.356 е с дължина 555м. Трасето на кабела 33kV от УПИ 297.69 (ARIA 10) до съществуващ РУ-33 kV в имот 307.124 остава без промяна.

Имотите и трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000429 „Река Стряма”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на подземна кабелна линия 33 KV и оптична кабелна линия от РУ в УПИ-297.68-фотоволтаична електроцентрала до РУ в УПИ 297.69–фотоволтаична електроцентрала и от УПИ-297.69–фотоволтаична електроцентрала до съществуваща РУ 33 KV на КТП в поземлен имот с идентификатор 24241.307.124“** в поземлени имоти с идентификатори 24241.297.68 и 24241.297.69 по КК и КР на село Дъбене, местност „Мранчово“, Община Карлово, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV