РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

20.5.2026 г.

X ОВОС-1128-1/20.05.2026

ДО
Г-Н АРМЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ" ООД
ГР.ПЛОВДИВ,

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изместване на ВЛСН извод „Бяла черква" и извод „Овощарски институт"*** *в участъка на поземлен имот с идентификатор ПИ 47295.17.30 по КК и КР на село Марково, местност „Герена, Община Родопи, Област Пловдив.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АРМЕНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1128/24.04.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изместване на ВЛСН извод „Бяла черква" и извод „Овощарски институт" в участъка на поземлен имот с идентификатор ПИ 47295.17.30 по КК и КР на село Марково, местност „Герена, Община Родопи, Област Пловдив. Новият участък от трасето е между два нови ЖР стълба в оста на ВЛСН извод „Бяла черква" и извод „Овощарски институт". Ще се монтират два нови ЖР стълба ЪМ 90-952 с по 2бр. ВКП. Съществуващият ЖР стълб се демонтира. Ще се извърши демонтаж на съществуващ МТТ, находящ се до ЖР стълб №43 в източната част на имот 47295.17.30. Мястото на ситуиране след изместване ще е североизточно в същия имот до нов ЖР стълб в съществуващият сервитут на ВЛ 20 kV. Съществуващото ЕТ ще се демонтира и ще се измества в северната част на имота до новото място за МТТ. ЕТ ще се монтира на фундамент на имотна граница в североизточната част на имота. ЕТ се захранва от ТНН на МТТ с кабел NAY2Y-0/J -4x95, като запазва параметрите и конфигурация идентични на съществуващия. При пресичане на пътища кабелът ще се изтегля в защитна PVC тръба в бетонен кожух на дълбочина 1,1m. под терена. При свободно полагане кабелът ще се полага в изкоп 1,1m., върху пясъчна подложка с дебелина не по-малко от 0,1m. По цялата дължина на трасето ще се полпжи заземително въже (горещо поцинкован кръгъл стоманен профил Ф10), като в двата си края стоманненото въже ще се свързва към заземителния контур с клеми. Кабелният изкоп ще се до засипва и трамбова, след което ще се възстановяват настилките. Новият кабел 20 kV ще бъде, тип NA2XS(F)2Y 1x185RM/25. Дължината на трасето е Ltp=128m. Изкопите за новите КЛ СН ще бъдат с размери 1,1x0,6m.

Кабелното трасе засяга поземлени имоти с идентификатори 47295.17.1, 47295.17.212, 47295.17.39 и 47295.17.30 по КК и КР на село Марково, Община Родопи.

Имотите и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г.(ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата **„Натура 2000" - BG0001033 „Брестовица"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на ВЛСН извод „Бяла черква" и извод „Овощарски институт"** в участъка на поземлен имот с идентификатор ПИ 47295.17.30 по КК и КР на село Марково, местност „Герена, Община Родопи, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV