РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-1176-1/20.05.2026

ДО
„БУЛ ФИТО ОЙЛС" ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ
Г-Н НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕНКОВ И
Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ИЛЧЕВА ГАНЧЕВА
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ТВЪРДИШКИ ПРОХОД" №23, ЕТ.1, ОФИС 4

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Автономна фотоволтаична инсталация 100kW за собствено потребление с локална система за съхранение на ел. енергия с капацитет 578 kWh"*** *в УПИ 284001, 146001, промишлен терен – розоварна (ПИ с идентификатор 30750.146.3), село Зелениково, местност „Бял Камък", община Брезово, област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕНКОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЧЕВА,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1176/29.04.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автономна фотоволтаична инсталация 100kW за собствено потребление с локална система за съхранение на ел. енергия с капацитет 578kWh в поземлен имот с идентификатор 30750.146.3), село Зелениково, местност „Бял Камък", община Брезово, област Пловдив с цел производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за захранване с енергия на производствено оборудване.

Фотоволтаичната инсталация в настоящия проект е предназначена за производство на електроенергия чрез директно преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. Основните компоненти от които е изградена системата са - фотоволтаични (PV) модули; хибриден инвертор; система за съхранение на енергията; кабелна мрежа и ел. табла.

PV модулите са постояннотокови генератори на напрежение. При облъчване на повърхността им със слънчева радиация, генерират електродвижещо напрежение /е.д.н./ на изводите си. Всеки PV модул се състои от определен брой последователно свързани

фотоволтаични клетки, конструктивно обединени в общ монтажен профил. Модулите са монтирани върху стационарна конструкция. Постояннотоковата ел. енергия, генерирана от фотоволтаичните модули, посредством проводници се подава към инверторния блок. В настоящото ИП инверторите са два. Основното им предназначение е да преобразуват постояннотоковата електроенергия в променливо токова, като я съгласуват в реално време с текущите нужди на присъединените консуматори. Използваните инвертори са трифазни. Всеки инвертор има определен толеранс, в който изработва параметрите на мрежата. В случай, че параметрите на мрежата са извън толеранса му, инвертора прекратява подаването на енергия. Това предотвратява подаването на некачествена енергия към консуматорите. Фотоволтаичните инсталации работят само в светлата част от денонощието, като моментната им мощност е в зависимост от интензивността на слънчевата енергия. Затова се предвижда система за съхранение на енергията, което да позволи използването на присъединените консуматори извън тези периоди. Ще се изгради заземителна уредба, като всички нетоководещи части на фотоволтаичните панели, стоманената конструкция, инверторите, акумулаторните шкафове и ГРТ ще се свържат към уредбата чрез жълто-зелен проводник ПВ-А2 1х16мм2. Преходното съпротивление към земя се нормира до 10 ома.

Цялата произведена енергия ще се ползва за собственото потребление в обекта на възложителя. Излишната енергия през светлата част на деня ще се съхранява в акумулаторния блок за използване през нощта и при лошо време.

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000443 „Река Омуровска” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-52/17.01.2024 г. (ДВ бр.12/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата **„Натура 2000“ - BG0000443 „Река Омуровска”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Автономна фотоволтаична инсталация 100kW за собствено потребление с локална система за съхранение на ел. енергия с капацитет 578 kWh“** в УПИ 284001, 146001, промишлен терен – розоварна (ПИ с идентификатор 30750.146.3), село Зелениково, местност „Бял Камък“, община Брезово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV