РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-1308-1/26.05.2026

ДО
„БРАВИС КАПИТАЛ" ООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЕЛИТЕ
Г-Н КОНСТАНТИН ИЛИЕВ ЧЕШМЕДЖИЕВ
Г-ЖА ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА
ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ. „СТРОИТЕЛ" №7

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Подземен кабел НН от ГРТ ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 00702.505.201 до ТАБЛО ТНН на съществуващо БКТП ТАНЯ в поземлен имот с идентификатор 00702.507.64"*** *по КК и КР на гр. Асеновград, ПЗ „СЕВЕР", община Асеновград, област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕШМЕДЖИЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧЕШМЕДЖИЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1308/14.05.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда да се изгради подземен кабел НН от ГРТ ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 00702.505.201 до ТАБЛО ТНН на съществуващо БКТП ТАНЯ в поземлен имот с идентификатор 00702.507.64 по КК и КР на гр. Асеновград, ПЗ „СЕВЕР", община Асеновград, област Пловдив. Трасето на подземния кабел НН се предвижда да започва от ГРТ ФЕЦ, разположено в ПИ с идентификатор 00702.505.201. От ГРТ ФЕЦ в западна посока трасето преминава през имота и достига до ул. „Строител", като преминава през улицата в PVC тръба в бетонов кожух, след което сменя посоката си на север по източния тротоар на ул. „Строител", до достигане на БКТП ТАНЯ в ПИ с идентификатор 00702.507.64. Дълбочината на изкопа в който кабелът ще се положи е 0,8 м. и на 0,5 м. от ръб асфалт в рамките на тротоара, както и на 1,1 м. дълбочина при пресичане на улицата, положен в два броя защитни тръби ф110 (една резервна). В изкопа първо ще се положи 10 см слой пясък, следва кабела, пясък 10 см, ПВС предупредителна лента, засипване и трамбоване. Типът на кабела е CABTT /NAY2Y/ 2x4x185 mm².

Частта от трасето, попадаща в ПИ с идентификатор 00702.505.201 е с дължина 89 м, а останалата част, ще е с дължина 65 м и попада в имоти общинска собственост: ПИ с идентификатор 00702.505.152, НТП: за второстепенна улица, общинска частна

собственост, с дължина 6 м. и в ПИ с идентификатор 00702.507.34, НТП: за второстепенна улица, общинска публична собственост, с дължина 59 м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД–688/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000194 „Река Чая”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Подземен кабел НН от ГРТ ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 00702.505.201 до ТАБЛО ТНН на съществуващо БКТП ТАНЯ в поземлен имот с идентификатор 00702.507.64"** по КК и КР на гр. Асеновград, ПЗ ,СЕВЕР", община Асеновград, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV