РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

4.6.2026 г.

X ОВОС-1385-1/04.06.2026

ДО
Г-Н КАЛЕД ХАРФАН
УПРАВИТЕЛ НА „АЛАДИН ФУУДС" ООД
ГР. СОФИЯ, БУЛ. "ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" № 51, ВХ.В, ОФИС 4

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***"Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди в комбинация с локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС)"*** *в ПИ с идентификатор № 70528.501.3089, град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРФАН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1385/26.05.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с обща инсталирана мощност 67,32kWp в комбинация с локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с обща номинална мощност 500 Kw AC и общ капацитет 1028 kWh в УПИ XXIV, кв.129А, ПИ с идентификатор № 70528.501.3089, по плана на град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив. За целта системата ще бъде оборудвана с автоматична система за динамично управление на изходната мощност на инвертора в реално време, която няма да допуска връщане на електрическата енергия в електроразпределителната мрежа. Фотоволтаичната централа ще се състои от 132-броя фотоволтаични модула с единична мощност 510 Wp. Модулите ще се монтират върху метална носеща конструкция, анкерирана върху бетонови блокчета, разположена на терен в имота с ориентация юг и наклон 30 градуса спрямо хоризонта. Преобразуването на електрическа енергия ще се осъществява чрез 2-броя трифазни мрежови инвертора с единична номинална мощност 30Kw. Обща инсталирана мощност на ФЕЦ ще бъде 60Kw AC/67,32 kWp DC. Локалното съоръжение за съхранение ще се състои от 4-броя фабрично сглобени батерийни шкафа

с вградени трифазни хибридни инвертори. Всеки шкаф има капцитет 257 kWh и номинална мощност 125Kw. Шкафовете ще се монтират на земя върху бетонова настилка в близост до съществуващия трафопост в имота. Общия капацитет ще бъде 1028kWh, общата номинална мощност ще е 500Kw AC. Шкафовете ще са снабдени с активна система за въздушно охлаждане и автоматична система за пожарогасене.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0002086 „Оризища Цалапица”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **"Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди в комбинация с локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС)“** в ПИ с идентификатор № 70528.501.3089, град Съединение, Община Съединение, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

4.6.2026 г.

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV