РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

3.6.2026 г.

X ОВОС-1349-1/03.06.2026

ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА СТОЯНОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ЙОРАНИ 09" ООД
ГР. РАКОВСКИ, УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" №22

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изграждане на кабелни линии 20 Kv, бетонов комплектен трафопост 1x800 KVA, кабелна линия 0.4 Kv и електромерно табло за електро захранване на „Заведение за обществено хранене"*** *в поземлен имот с идентификатор 62075.44.39 по КК и КР на град Раковски, Община Раковски, Област Пловдив*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1349/20.05.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация с вх. №ОВОС-959/03.04.2026 г. , на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелни линии 20 Kv, бетонов комплектен трафопост 1x800 KVA, кабелна линия 0.4 Kv и електромерно табло за електро захранване на заведение за обществено хранене в УПИ 044011 – обществено обслужващи дейности, масив 44 по ПУП на град Раковски, Община Раковски, Област Пловдив. Застроената площ на БКТП ще бъде около 6.09 кв.м. а дължината на трасето на подземната кабелна линия ще е 373м. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще е с кабелни муфи на кабелна линия средно напрежение 20 Kv „Елада" в участъка между ТП 5 Секирово и ТП Административна сграда Секирово, извод СН „Елада" подстанция Раковски. Кабелни разпределителни шкафове и електромерни табла- ТЕПО 1Т+1ТТ600/5+КРШ/Т+. Трафопоста ще бъде бетонов контейнерен тип. Сектори-сектор с обслужване на трансформаторните машини, уредба 20Kv и уредба НН.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД–383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0002091 „Гора Шишманци”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелни линии 20 Kv, бетонов комплектен трафопост 1x800 KVA, кабелна линия 0.4 Kv и електромерно табло за електро захранване на „Заведение за обществено хранене“** в поземлен имот с идентификатор 62075.44.39 по КК и КР на град Раковски, Община Раковски, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

3.6.2026 г.

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV