**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**Министерство на околната среда и водите**
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

**Ниво на конфиденциалност 0**
**[TLP-WHITE]**

X ОВОС-1269-1/04.06.2026

**ДО**
**„КАЛИ-98" ЕООД**
**ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ**
**Г-Н ГЕОРГИ АНДОНОВ КАЛИБАЦЕВ**
**ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „КАМЕНИЦА" №2А**

***Относно:*** *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„ФЕЦ за собствени нужди с мощност 75,48 kWp със система за съхранение на ел. енергия с номинална мощност 50 kW и капацитет 100 kWh на покрив на сграда с идентификатор 55909.120.328.1"*** *в поземлен имот с идентификатор гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛИБАЦЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1269/11.05.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди без отдаване на енергия в мрежа с инсталирана фотоволтаична мощност 75,48 kWp и максимална променливо токова 50 kW със система за съхранение на ел. енергия с номинална мощност 50 kW и капацитет 100 kWh, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 55909.120.328.1 в поземлен имот с идентификатор в гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.

Основните параметри на фотоволтаичната инсталация са:

- АС генераторна мощност –50kW
- PV модули: 148броя* 510Wp= 75,48kWp
- Инвертори: 1бр.* 50kW
- Генерирано напрежение –0,40 kV

- Брой на фазите –3
- ССЕЕ (система за съхранение на ел енергия) –100kWh

Поради естеството на първичната енергия, фотоволтаичната инсталация ще работи само през светлата част от денонощието (деня). Управлението и ще е автоматично и ще е зависимо от параметрите на електроразпределителната мрежа. Модулите ще са съставени от фотоволтаични клетки, последователно свързани по между си и ламинирани в устойчив на слънчева светлина полимер и защитени от антирефлексно стъкло. Фотоволтаичната инсталация ще се състои от 148 модула по 510Wp и 1бр. инвертори.

Произведената електрическа енергия ще се подава към инвертор, които преобразува постоянния ток в променлив.

Избрани са: модули – монокристални с мощност 510Wp и размери 1961x1134x30мм; инвертор –1x 50kW, с размери 1100 × 1100 × 2380 mm. Последователното включване на модулите в стринг ще се извършва посредством монтираните към тях фабрични кабели със стандартни куплунги. Двата крайни модула от всеки стринг, чрез DC кабел ще се свързват към входа на инверторите. Проводниците от фотоволтаичните панели до инверторите ще се положат по метални скари укрепени към конструкцията или по самата конструкция на сградата.

Имотът е с осигурен транспортен достъп и съществуваща техническа инфраструктура – водоснабдяване от ВиК, локална канализационна система и ел. захранване от „Електроразпределение Юг" ЕАД.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най–близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г.(ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000" - **BG0001033 „Брестовица"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„ФЕЦ за собствени нужди с мощност 75,48 kWp със система за съхранение на ел. енергия с номинална мощност 50 kW и капацитет 100 kWh на покрив на сграда с идентификатор 55909.120.328.1"** в поземлен имот с идентификатор гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

4.6.2026 г.

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV