



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0  
[TLP-WHITE]

18.6.2026 г.

X ОВОС-1357-1/18.06.2026

ДО  
„ЕПМ 22“ ООД  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ  
Г-Н ДИМИТРОВА  
ГР. ПЛЕВЕН,

*Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Изграждане на БКТП 630 kVA за фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kWp" в УПИ IX-536.59, произв. и скл. дейност, кв. 6 идентичен с ПИ №00702.536.59 по регулационния план на ПЗ „Изток“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.*

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1357/20.05.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на БКТП 630 kVA за фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kWp в УПИ IX-536.59, произв. и скл. дейност, кв. 6 идентичен с ПИ №00702.536.59 по регулационния план на ПЗ „Изток“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Предвижда се монтаж на един брой маслен трансформатор с мощност 1x630 kVA, а в другото помещение ще се монтира КРУ – Прекъсвач и охрана трафо, обслужвано от клиента. Разпределителната уредба СрН ще се изпълни с КРУ 20kV, 630A. РУСрН на БКТП ще е разпределена в две секции: Към първа секция, която ще се оборудва от потребителя, ще се монтират следните модули : „вход-изход“ – модул DM1-A и „защита трансформатор“ – модул DM1-A. Към втора секция /на EBH/ ще се монтират до три кабелни модула: R „вход/изход“; и M „мерене“ на SIEMENS 8DJ.RRRMR. Вратите на отделните отсеци ще се оборудват с брави с възможност за монтаж на секретен патрон одобрен от съответното електроразпределително дружество.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000437 „Река Черкезица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-235/22.03.2024 г. (ДВ бр.31/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ **BG0000437 „Река Черкезица“** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **"Изграждане на БКТП 630 kVA за фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kWp"** в УПИ IX-536.59, произв. и скл. дейност, кв. 6 идентичен с ПИ №00702.536.59 по регулационния план на ПЗ „Изток“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**X**

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

