



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-1547-1/01.07.2026

ДО

"З5 ИНДЪСТРИ" ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ

Г-Н ДЕНЮ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ГР. СОФИЯ, УЛ. „КОЖУХ ПЛАНИНА“ №21, ВХ. В, ЕТ. 1, ОФИС 5

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Локална система за съхранение с капацитет 0,500 MWh към съществуваща ФЕЦ с номинална променливотокова мощност 0,4 MW, разположена върху покривите на съществуващи сгради с идентификатори 56784.24.48.10 и 56784.24.48.11“, в поземлен имот с идентификатор 56784.24.48 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1547/10.06.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на локална система за съхранение с капацитет 0,500 MWh към съществуваща ФЕЦ с номинална променливотокова мощност 0,4 MW, разположена върху покривите на съществуващи сгради с идентификатори 56784.24.48.10 и 56784.24.48.11, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Локалната система за съхранение с капацитет 0,500 MWh ще бъде разположена в ПИ с идентификатор 56784.24.48, гр. Пловдив, район „Северен“, община Пловдив, област Пловдив. Локалните съоръжения за съхранение (ЛСС) ще бъдат свързани към съществуващата система за мониторинг и управление на ФЕЦ. Те ще се управляват от система за енергиен мениджмънт, която определя режимите на заряд и разряд на всяко ЛСС. При зареждане на локалните съоръжения за съхранение (ЛСС) ще се използват най-малко 75 % от електрическата енергия, произведена от пряко свързания енергиен обект (ФЕЦ). Минималното време за зареждане и разреждане на всяко ЛСС ще бъде 5 h, изчислено при режим 0,5 C ($500 \text{ kWh}/100 \text{ kW} = 5 \text{ h}$), като процесът ще се управлява от системата за енергиен мениджмънт. ЛСС се предвижда да бъде присъединена към ТНН на ТП „Сортови семена“ посредством кабелна линия със силови кабели тип СВТ 2 x 4 x 95 mm², положени паралелно. Всички електрически табла и корпуси на съоръженията ще бъдат заземени към заземителна уредба с цел осигуряване на електробезопасност. Рамките на панелите, разположени върху статичната носеща конструкция, както и самата конструкция, инверторите и РТ на ФЕЦ ще бъдат присъединени към общата заземителна инсталация на сградите. Към заземителя на таблата повторно ще бъдат свързани защитните клеми на таблата (PEN), както и защитните проводници (PEN) на всички изходящи кабели и



проводници. Локалните съоръжения за съхранение (ЛСС) ще бъдат присъединени към заземителния контур на ТП.

С цел съхранение и последващо използване на произведената енергия през часовете без генерация от ФЕЦ ще бъдат използвани две локални съоръжения за съхранение (ЛСС) с общ капацитет 0,500 MWh и мощност на зареждане/разреждане 250 kW, които ще се монтират върху нов стоманобетонен фундамент. От всяко ЛСС до СРА01 ще бъде изтеглена кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) – 0,4 kV, тип СВТ 4 x 95 mm².

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите, BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Локална система за съхранение с капацитет 0,500 MWh към съществуваща ФЕЦ с номинална променливотокова мощност 0,4 MW, разположена върху покривите на съществуващи сгради с идентификатори 56784.24.48.10 и 56784.24.48.11“, в поземлен имот с идентификатор 56784.24.48 по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

