



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

13.7.2026 г.

X ОВОС-1767-1/13.07.2026

ДО
Г-Н ДОБРОМИР ЖЕЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 72, ЕТ.3

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелиране на въздушна линия 20Кv „Прослав“ в участъка между съществуващи ЖР стълб №35 и ЖР стълб №38, чрез монтаж на два броя нови ЖР стълбове в ПИ 56784.268.88 и 56784.268.174 и надземна кабелна линия 20Кv между двата нови стълба“ по КК и КР на град Пловдив, местност „Прослав“, Област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1767/08.07.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда кабелиране на въздушна линия 20Кv „Прослав“ в участъка между съществуващи ЖР стълб №35 и ЖР стълб №38, чрез монтаж на два броя нови ЖР стълбове в ПИ 56784.268.88 и 56784.268.174 и надземна кабелна линия 20Кv между двата нови стълба по КК и КР на град Пловдив, местност „Прослав“, Област Пловдив. Към момента през имота преминава тройка проводници АС-95кв.м, като в имота е разположен и един брой стоманобетонен стълб №36. В настоящият проект се предвижда монтаж на два нови ЖР стълба ЪМ900-951, разположени в ПИ 56784.268.88 и ПИ 56784.268.174. Възтановяването на електрозахранването ще стане, чрез изграждане на нова подземна линия 20Кv с кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185 кв.м между двата нови ЖР стълба- №36 и №37. Кабелната



линия 20Kv ще се положи директно в изкоп в рамките ПИ 56784.268.88, ПИ 56784.268.377 и в северната част на 0,6м от имотната граница в ПИ 56784.268.174. Преминването на ВЛ 20 kV „Прослав“ от въздух в земя и обратно ще става през въздушно-кабелни преходи, изградени на новите стълбове №36 и №37.

- Въздушно-кабелният переход на нов ЖР стълб №36:

На стълба ще се монтират комплекти подпорни изолатори, вентилни отводи, КАПО и необходимите укрепващи елементи за кабела (скоби) и кабелни глави. На същия стълб ще се монтира нов мощностен разединител РОММ 20/400 заедно с лостове за управление. Присъединяването на кабелната линия ще стане към РОММ. В основите и на двата стълба се предвиждат стоманени тръби Ø160 за прехода на кабела от земята към стълба.

- Въздушно-кабелният переход на ЖР стълб №37:

На стълба ще се монтират комплекти подпорни изолатори, вентилни отводи, както и необходимите укрепващи елементи за кабела (скоби) и кабелни глави. Не се предвижда комутационна апаратура (разединители). Ще се използва кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185 тт². Трасето на новия кабел 20 KV ще започне от основата на ЖР стълб №36. От него, в северна посока, в рамките на ПИ 56784.268.88, трасето ще достигне и ще навлезе в ПИ 56784.268.377. В рамките на този имот, на 0,6 т от имотната граница, трасето ще се отправи в северозападна посока, а след това — в северна, до достигане на северната имотна граница на ПИ 56784.268.174.

При достигане на северната граница на ПИ 56784.268.174 трасето ще навлезе в ПИ 56784.268.174 и ще се движи успоредно на имотната граница, на 0,6 т от нея, до достигане на новия ЖР стълб №37. Общата дължина на трасето е 289,8 т.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите, BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Кабелиране на въздушна линия 20Kv „Прослав“ в участъка между съществуващи ЖР



стълб №35 и ЖР стълб №38, чрез монтаж на два броя нови ЖР стълбове в ПИ 56784.268.88 и 56784.268.174 и надземна кабелна линия 20Кv между двата нови стълба“ по КК и КР на град Пловдив, местност „Прослав“, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

