



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0

[TLP-WHITE]

**X** ОВОС-1507-1/07.07.2026

ДО

„РОУЗ ГАРДЪН БЕЛОМОРСКИ“ ООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ

Г-Н ТОДОР ДОЙКОВ ИЛИЕВ

ГР. ПЛОВДИВ, П.К. 4004

Р-Н ЮЖЕН, УЛ. „ПЕТРОВА НИВА“ № 89, ЕТ. 4, АП. 9

Г-Н ДАСКАЛОВ

ГР. ПЛОВДИВ, ! . . . . .

*Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Кабелиране и изместване на въздушна мрежа НН от същ. стълб №4 изв. 1 от същ. БКТП Боряна, чрез заместващо съоръжение кабелна линия ниско напрежение“ от ПИ 56784.533.301 през ПИ 56784.533.1328 и 56784.533.319 до ПИ 56784.533.320, кв. Беломорски, гр. Пловдив, район Южен, област Пловдив, община Пловдив.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1507/08.06.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда кабелиране и изместване на въздушна мрежа НН от същ. стълб №4 изв. 1 от същ. БКТП Боряна, чрез заместващо съоръжение кабелна линия ниско напрежение от ПИ 56784.533.301 през ПИ 56784.533.1328 и 56784.533.319 до ПИ 56784.533.320, кв. Беломорски, гр. Пловдив, район Южен, област Пловдив, община Пловдив. Предвижда се демонтаж на съществуваща въздушна линия ниско напрежение от съществуващ стълб № 4, извод 1 на съществуващ БКТП „Боряна“, преминаваща през ПИ 56784.533.1326, ПИ 56784.533.400 и ПИ 56784.533.320.

Преминаването през входните проходи към гаражите ще се изпълни чрез полагане на 1 бр. гъвкава тръба KD 160/12, а при пресичане на местния път - чрез полагане на 1 бр. ПВС тръба в бетонов кожух.



Кабелът ще бъде положен на минимално отстояние 0,60 m от имотните граници, съществуващите сгради и огради. Защитата му ще се осигури чрез поцинкована стоманена тел 010 mm, положена по цялата дължина на изкопа, съгласно приложените детайли

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024 г. (ДВ бр.74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабелиране и изместване на въздушна мрежа НН от същ. стълб №4 изв. 1 от същ. БКТП Боряна, чрез заместващо съоръжение кабелна линия ниско напрежение“** от ПИ 56784.533.301 през ПИ 56784.533.1328 и 56784.533.319 до ПИ 56784.533.320, кв. Беломорски, гр. Пловдив, район Южен, област Пловдив, община Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ  
Директор на РИОСВ - Пловдив  
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

