



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0

[TLP-WHITE]

23.7.2026 г.

X ОВОС-1791-1/23.07.2026

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
Г-Н ГАСЕР  
Г-Н КОСТОВ  
ГР. ПЛОВДИВ,

*Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Външно кабелно ел. захранване 20kV за обект "Фотоволтаична централа" в УПИ I-973, фотоволтаична централа, кв.13, ЕКАТТЕ 65139 по КРП на град Садово, общ. Садово, обл. Пловдив.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1791/10.07.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова кабелна линия 20kV с кабел 20kV/NA2XS(F)2Y 3x(1xI85RM/25), дължина на трасето L=45 м. необходима за захранването нов БКТП 1x2000(по отделен проект), който ще се изгради в УПИ I-973, фотоволтаична централа, кв.13, ЕКАТТЕ 65139 по КРП на град Садово, общ. Садово, обл. Пловдив. Трасето предвижда външно кабелно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ гр. Садово, Новите кабели 20kV положени в земен изкоп от нов ЖБ стълб No11/A. в основата на ВЛ 20kV „Кемера“. П/С Пловдив, до КРУ на новия БКТП (по отделен проект). Захранващият кабел 20kV/NA2XS(F)2Y 3x(1xI85RM/25), слиза от стълба с помощта на въздушно-кабелен преход изпълнен с ВО 20kV от нов ЖБ стълб № 11А и продължава в земен изкоп на юг по Общински път и след това Свива на югоизток, по Общински път до достигане па КРУ вход/изход на новия БКТП 1x2000.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024 г. (ДВ бр.74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Външно кабелно ел. захранване 20kV за обект "Фотоволтаична централа" в УПИ I-973, фотоволтаична централа, кв.13, ЕКАТТЕ 65139 по КРП на град Садово, общ. Садово, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**X**

ИВАЙЛО ЙОТКОВ  
Директор на РИОСВ - Пловдив  
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

