



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

31.7.2026 г.

X ОВОС-1835-1/31.07.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Г-Н ГАСЕР
Г-Н КОСТОВ
ГР.ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Външно кабелно захранване 0,4 kV и електромерно табло за обект Фотоволтаична електроцентрала с мощност – 72,00 kW“ в УПИ IV-10 „жилищно строителство и производство на електроенергия“, кв. 5, ЕКАТТЕ 12005, с. Войнягово, Община Карлово, Област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1835/16.07.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на външно кабелно захранване 0,4 kV и електромерно табло за обект Фотоволтаична електроцентрала с мощност – 72,00 kW в УПИ IV-10 „жилищно строителство и производство на електроенергия, кв. 5, ЕКАТТЕ 12005, с. Войнягово, Община Карлово, Област Пловдив. Предвижда се изграждане на ново индиректно електромерно табло тип „1ТТ300/5 с основа“ (ЕТ-ФЕЦ), разположено на южната фасада на трафопоста. Новата кабелна линия е тип NA Y2Y-J 4x95 кв.мм., положена в изкоп с дължина на трасето 3м. и изтеглена в свободните обеми на КРШ1-Г и ЕТ-ФЕЦ. Точката на присъединяване за новия обект е съществуващ кабелен шкаф/КРШ/1 захранен от извод НН-„Г“ на табло НН-/ТНН/ с. Войнягово. На КРШ1-Г се монтира допълнителен комутационен апарат-вертикален разединител топ NHS 000 комплектован с предпазители ,оразмерени спрямо сечението на кабела.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ – BG0000429 „Река Стряма“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно кабелно захранване 0,4 kV и електромерно табло за обект Фотоволтаична електроцентрала с мощност – 72,00 kW“** в УПИ IV-10 „жилищно строителство и производство на електроенергия“, кв. 5, ЕКАТТЕ 12005, с. Войнягово, Община Карлово, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

