РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

18.8.2026 г.

X ОВОС-2082-1/18.08.2026

ДО
Г-Н КАМОЕВ
ГР.ПЛОВДИВ,

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Кабел 1 kV за външно електрозахранване на ПЕЕ – Фуражомелка"*** *в поземлен имот с идентификатор 06505.44.396 по КК и КР на село Брестовица, Община Родопи, Област Пловдив.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМОЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2082/14.08.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализация на инвестиционното предложение се предвижда полагане на кабел 1 kV за външно електрозахранване на ПЕЕ – Фуражомелка в поземлен имот с идентификатор 06505.44.396 по КК и КР на село Брестовица, Община Родопи, Област Пловдив. Външното ел. захранване на фуражомелка в ПИ с идентификатор 06505.44.396 местност „Бяло поле" от КК на село Брестовица, Община Родопи ще се осъществи от Ж.Б.стълб №25, извод „А", ВУМНН трафопост „ТП Винпром", извод СН "Брестовица", подстанция „Хр. Смирненски". На стълб №25 ще се монтира стандартизирано електромерно табло „ТЕПО", в него ше се монтира нов трифазен (директен, статичен) електромер и автоматичен прекъсвач. В имота на метална конструкция ще се монтира табло контакти ТК. На фасадата му ще се монтират трифазни и монофазни контакти тип "EURO", от които ще се захрани фуражомелката, а останалите ще се използват за стопански нужди. От табло електромерно ТЕПО до табло ТК монтирано в имота ще се положи захранващ кабел тип NAYY 4x50mm^2. Трасето на кабелът започва от „ТЕПО" монтирано на стълб №25, насочва се на север по местен път на разстояние 0,6м от границите на имотите и завършва на мястото на ново табло контакти ТК. Дължината на трасето е 670 м. Трасето преминава през ПИ с ИД 06505.44.5 и ПИ с ИД 06505.501.2148 по КК на село Брестовица, община Родопи. Кабелът се полага в изкоп 1,0/0,5м върху подложка от пясък и се покрива с предпазна маркировъчна лента. Там където кабела пресича временни пътища и при влизането в таблото той се изтегля в PVC тръба.

Имотите и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г.(ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата **„Натура 2000" - BG0001033 „Брестовица"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Кабел 1 kV за външно електрозахранване на ПЕЕ – Фуражомелка"** в поземлен имот с идентификатор 06505.44.396 по КК и КР на село Брестовица, Община Родопи, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV