РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

18.8.2026 г.

Х ОВОС-1938-1/18.08.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
Г-Н ГЕОРГИЕВ
ГР. СОФИЯ,

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Реконструкция и оборудване на ново изводно поле 110kV в ОРУ 110 kV на подстанция „Станимака" в ПИ с идентификатор по КККР 00702.23.28, за присъединяване на обект за Съхранение на електрическа енергия"*** *в поземлен имот с идентификатор 0702.23.430 по КК и КР на град Асеновград, местност „Кацаря", Община Асеновград, Област Пловдив.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1938/29.07.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда реконструкция и оборудване на ново изводно поле 110kV в ОРУ 110 kV на подстанция „Станимака" в ПИ с идентификатор по КККР 00702.23.28, за присъединяване на обект за Съхранение на електрическа енергия в ПИ с идентификатори по КККР 00702.23.430, град Асеновград, местност „Кацаря", Община Асеновград, Област Пловдив. Новото изводно поле е предназначено за присъединяване на кабелна линия 110 kV, чрез която нова повишаваща подстанция ще бъде свързана към преносната електрическа мрежа 110 kV. Повишаващата подстанция ще се свърже с обект за съхранение на електрическа енергия с инсталирана мощност 100 MW и капацитет 501,5 MWh. Новото изводно поле ще бъде изградено в съществуващо необорудвано резервно поле, разположено непосредствено до поле извод „Безово" и до входния портал на ОРУ 110 kV. Предвижда се изграждане на нови стоманорешетъчни шинни портали за удължаване на шинни системи 110 kV „А" и „Б". Новите портали ще бъдат разположени по начин, който не засяга съществуващите стоманобетонни портали. Съществуващите стоманобетонни портали ще бъдат използвани при пресичането на обслужващия път. Съществуващите стоманобетонни масички за съоръжения и техните фундаменти ще бъдат демонтирани. Новото поле в ОРУ 110 kV ще бъде изградено от следните нови съоръжения: шинен разединител с един заземителен нож, шинен килиен разединител без заземителни ножове, линеен разединител с два заземителни ножа, токови и напреженови измервателни трансформатори, прекъсвач, вентилни отводи, кабелни глави и команден шкаф. Не се предвижда изграждането на нова инфраструктура (пътища и улици).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД–688/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000194 „Река Чая”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Реконструкция и оборудване на ново изводно поле 110kV в ОРУ 110 kV на подстанция „Станимака" в ПИ с идентификатор по КККР 00702.23.28, за присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия"** в поземлен имот с идентификатор 0702.23.430 по КК и КР на град Асеновград, местност „Кацаря", Община Асеновград, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV