РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-2054-1/21.08.2026

ДО
„АНГЕЛ СТОИЛОВ-96" АД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ
Г-Н АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „КУКЛЕНСКО ШОСЕ" №17

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изместване на ТП „Константин Величков", извод „Георги Димитров" от ПС „Рекорд"*** *в УПИ II-524.1560, жил. застр., общ. обсл. д-ти и трафопост в кв. 15 нов по плана на кв. „Университетски" гр. Пловдив, (ПИ с ИД 56784.524.1560) по КККР на гр. Пловдив,* ***Кабелни линии СН и НН и подобект: БКТП 2x800kVA 20/0.4kV"*** *с местонахожение: УПИ П-524.1560, жил. застр., обществено обслужващи дейности и трафопост в кв. 15 нов по плана на кв. „Университетски" гр. Пловдив, (ПИ с ИД 56784.524.1560) по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2054/11.08.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изместване на ТП „Константин Величков", извод „Георги Димитров" от ПС „Рекорд" в УПИ II-524.1560, жил. застр., общ. обсл. д-ти и трафопост в кв. 15 нов по плана на кв. „Университетски" гр. Пловдив, (ПИ с ИД 56784.524.1560) по КККР на гр. Пловдив, Кабелни линии СН и НН и подобект: БКТП 2x800kVA 20/0.4kV" с местонахожение: УПИ П-524.1560, жил. застр., обществено обслужващи дейности и трафопост в кв. 15 нов по плана на кв. „Университетски" гр. Пловдив, (ПИ с ИД 56784.524.1560) по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив. Електрозахранването на новото БКТП - К. Величков на страна 20kV ще се изпълни чрез полагане на нови кабели 20kV от КРУ 20kV до кабелни муфи пред ПИ с идентификатор 56784.524.1569. Трасето ще бъде покрай югоизточна и югозападна имотна граница на ПИ с идентификатор 56784.524.1560 по съществуващия тротоар на ул. „Антон Папазов" и ул. „Стоян Михайловски" и ще е с дължина 87 м.

Другата кабелна връзка 20kV ще се извърши чрез полагане на нови кабели 20kV от КРУ 20kV до кабелни муфи пред новото БКТП, в тротоара в южния край на ПИ с идентификатор 56784.524.1560. Трасето на новите кабели ще е 10 м. ще се положат в същия изкоп на другия кабел 20kV. За да могат новите кабели да се свържат към КРУ в РУ 20kV, на новия трафопост ще се монтират по един брой кабелни глави (по една за всяка трифазна система). В РУ 20kV на новия трафопост кабелите ще се свържат към предвидените за ввод и извод на кабели комплектни разпределителни устройства КРУ, позволяващи включване и изключване на кабелите под товар. Предвидено е полагането на плътна кръгла поцинкована стомана (заземително въже) Ф10 мм по дължина на новите кабели 20kV успоредно над тях, на половината изкоп, като по съществуващата тръбно-канална мрежа има съществуващо заземително въже Ф10. Кабелното ел захранване 1 kV ще се осъществи чрез полагане на нови кабели 1 kV от ТНН на новото БКТП до кабелни муфи 1 kV пред югозападния край на ПИ с идентификатор 56784.524.1560, по тротоара на ул. „Стоян Михайловски". БКТП 20/0.4kV, 2x800kVA, SCS2400, с размери 4,80/2,60 м ще бъде ситуиран в южния край на ПИ с идентификатор 56784.524.1560. БКТП тип SCS2400 представлява монолитна бетонна комплектна трансформаторна подстанция, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен. Съоръжението е моноблок от водоплътен бетон С35/45, което включва основа и стени. Застроената площ ще е 12,48 м2. Предвидено е БКТП да бъде монтирано в изкоп с размери 6,30x4,10 м и дълбочина 0,8 м. Помещенията за трансформатори на БКТП ще се оразмерат до 2x800kVA. Разпределителната уредба СрН ще бъде изпълнена с КРУ 20 kV, 630A.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024 г. (ДВ бр.74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изместване на ТП „Константин Величков", извод „Георги Димитров" от ПС „Рекорд"** в УПИ II-524.1560, жил. застр., общ. обсл. д-ти и трафопост в кв. 15 нов по плана на кв. „Университетски" гр. Пловдив, (ПИ с ИД 56784.524.1560) по КККР на гр. Пловдив, **Кабелни линии СН и НН и подобект: БКТП 2x800kVA 20/0.4kV"** с местонахожение: УПИ П-524.1560, жил. застр., обществено обслужващи дейности и трафопост в кв. 15 нов по плана на кв. „Университетски" гр. Пловдив, (ПИ с ИД 56784.524.1560) по КККР на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV