РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-2050-1/25.08.2026

ДО
„ПРИЗМА - 50" ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛ
Г-Н ИВАН ДИМИТРОВ ТАНЕВ
ГР. ПЛОВДИВ, Р-Н „ТРАКИЯ", УЛ. „АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ" №1

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Изграждане на ново БКТП до 2х800 с кабелни линии средно и ниско напрежение заместващи съществуващи съоръжения"*** *в поземлен имот с идентификатор 56784.539.454 и сграда с идентификатор 56784.539.454.1, по КК и КР на гр. Пловдив, район „Тракия", община Пловдив, област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2050/10.08.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се изграждане на ново БКТП до 2х800 с кабелни линии средно и ниско напрежение заместващи съществуващи съоръжения в поземлен имот с идентификатор 56784.539.454 и сграда с идентификатор 56784.539.454.1, по КК и КР на гр. Пловдив, район „Тракия", община Пловдив, област Пловдив. Предвижда се изместване на съществуващи съоръжения, а именно РУ 2 (ТП 10), кабелни линии ниско и средно напрежение в имоти с идентификатори 56784.539.454 и 56784.539.454.1, район „Тракия", общ. Пловдив. Ще се изградят:

- Ново БКТП „Призма" до 2х800 kVA. То ще бъде със застроена площ 12,48 кв. м.
- Нова кабелна линия 20 kV - новата кабелна линия средно напрежение ще започне от ново БКТП „Призма" и разкъсва в мястото на муфи съществуваща кабелна линия средно напрежение от БКЗРУ „ЗЗУ" РУ 2 до РУ 2 (ТП 10). КСН NA2XS(F)2Y 3х1х185 от ново БКТП „Призма" до кабелни муфи в ПИ с идентификатор 56784.539.454 по КК на гр. Пловдив с дължина на трасето - 40 метра.

• Нова кабелна линия 0,4 kV:

❖от ново БКТП „Призма" до същ. табло 1 с кабел NAY2Y 4x240 с дължина - 60 метра;

❖от ново БКТП „Призма" до същ. табло 2 с кабел NAY2Y 4x240 с дължина - 82 метра;

❖от ново БКТП „Призма" до същ. табло 3 с кабел NAY2Y 4x240 с дължина - 72 метра;

❖ от ново БКТП „Призма" до същ. табло 4 с кабел NAY2Y 4x240 с дължина - 55 метра.

Общата дължина на кабелна линия 0,4 kV ще е 269 м.л.

Предвижда се демонтаж на:

• съществуваща кабелна линия средно напрежение от кабелни муфи до РУ 2 (ТП 10);

• същ. РУ 2 (ТП 10) в ПИ 56784.539.454.1, захранващо съществуващата сграда;

• кабелни линии ниско напрежение от ТНН на РУ 2 (ТП 10) до същ. ТЕПО 1, 2, 3 и 4;

• същ. трансформатор 1600 kVA.

В новото БКТП 2x800 ще се изградят два броя маслосборни вани под двата трансформатора във фундамента на БКТП, с размери 1,2x2,3x0,25 м, с вместимост 2x690 литра, колкото масло събират два броя трансформатори 800 kVA. Новото БКТП 2x800 е на разстояние 7,36 метра от същ. сграда с ПИ с ИД 56784.539.454.1.

Преминаването през входни проходи за гаражите ще се извърши с полагане на 1 бр. гъвкава тръба KD160/12 и местен път с 1 бр. ПВС тръба в бетонов кожух. Кабелът ще се положи на отстояние min 0,6 м от имотните граници, от съществуващи сгради и огради. Разпределителната уредба СрН е изпълнена с КРУ 20 kV, 630 А. В секция /СрН/ ще се монтират четири кабелни модула: 3 модула I „вход/изход" и 2 модула Q „Охрана трафо" на Schneider Electric, използващи за дъгогасителна среда газ от естествен произход (пречистен въздух).

КРУ е фабрично сглобено стоящо поле с вградени в тях тоководещи части /шини/, комутационна, защитна и измервателна апаратура. Електрическите и механичните работни механизми ще се разположат зад челна плоча, с визуално указване (мнемосхема) на положението на комутационната апаратура (затворено, отворено и заземено).

Силовите трансформатори ще се разположат в отделни трансформаторни помещения - килии, като връзката между КРУ „Защита трафо" и трафомашината ще се осъществява чрез кабел NA2XS(F)2Y 3x1 x50 mm2, с кабелни глави.

Табло ниско напрежение - ТНН: Линията от трансформаторите до главните прекъсвачи в ТНН ще се оразмери съгласно мощността на трансформатора, с кабел NYY 3x(4x240) + (2x240) mm2. ТНН ще се оборудва с главни автоматични прекъсвачи с In 1250 А и секционер с In 1250 А.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-728/19.08.2024 г. (ДВ бр.74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на ново БКТП до 2х800 с кабелни линии средно и ниско напрежение заместващи съществуващи съоръжения"** в поземлен имот с идентификатор 56784.539.454 и сграда с идентификатор 56784.539.454.1, по КК и КР на гр. Пловдив, район „Тракия", община Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV