РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-2302-1/14.09.2026

ДО
ЗАМ.РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП ПРОЕКТАНТИ
МР „КАРЛОВО-КАЗАНЛЪК"
Г-Н ИНЖ. ПЕНЧО НЕНОВ ПЕНЧЕВ
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ" №37

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Основен ремонт на електрически съоръжения в съществуващ трафопост, находящ се в ПИ 36498.504.3066.1, ул. Меден дол – гр. Карлово. Подмяна на мрежови трансформатори 1х400kVA, 20/0,4kV на ТП „Марко Спасов" гр. Карлово с нов мрежови трансформатор с автоматично регулиране на напрежението 1х630kVA, 20/0,4kV",*** *в сграда на ТП, разположена в УПИ XVI – трафопост, в кв. 28 (ПИ с ИД 36498.504.3066.1), по КККР на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2302/09.09.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализация на инвестиционното предложение се предвижда подмяна на съществуващ мрежови трансформатор 1х400kVA, 20/0,4kV с нов мрежови трансформатор с автоматично регулиране на напрежението (МТАРН) 1х630kVA, 20/0,4kV. Целта на проекта е чрез монтажа на трансформатор с автоматично регулиране на напрежението МТАРН да се извършва автоматично регулиране на коефициента на трансформация под товар без прекъсване на електрозахранването. Монтажните дейности ще се извършват само вътре в обема на съществуващия трафопост. Предвижда се новият мрежови трансформатор с мощност 630kVA да е маслен, херметичен, без разширителен съд, със система на охлаждане ONAN и ще съдържа 435 кг(488л) трансформаторно масло. Трансформаторът ще се монтира в съществуващата трафокилия с директен изход навън от ТП.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер"** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, в това число и птици, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Основен ремонт на електрически съоръжения в съществуващ трафопост, находящ се в ПИ 36498.504.3066.1, ул. Меден дол – гр. Карлово. Подмяна на мрежови трансформатори 1х400kVA, 20/0,4kV на ТП „Марко Спасов" гр. Карлово с нов мрежови трансформатор с автоматично регулиране на напрежението 1х630kVA, 20/0,4kV",** в сграда на ТП, разположена в УПИ XVI – трафопост, в кв. 28 (ПИ с ИД 36498.504.3066.1), по КККР на гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV