РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-2146-1/18.09.2026

Подписано от: VESELINKA STEFANOVA ZHULEVA

ДО
„ШПИНЕР БЪЛГАРИЯ" ООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ
Г-ЖА ФАТМА РАХШАН КАЯ
ГР. КУКЛЕН, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "КАПСИДА ",
УЛ. „БАВАРИЯ" №3

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Трафопост тип БКТП до 2x1250(1x1250) kVA"*** *в УПИ 11 616 - производствена и складова дейност, кв. 11 (ПИ с идентификатор 40467.11.616) в землището на гр. Куклен, м-ст „Капсида", община Куклен, област Пловдив*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЯ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2146/21.08.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на БКТП (бетонов комплектен трансформаторен пост) с възможност за монтаж на две трафомашини по 1250 kVA в поземлен имот с идентификатор 40467.11.616, в землището на гр. Куклен, м-ст „Капсида", община Куклен, област Пловдив. Предвижда се да се монтира нов БКТП 2x1250 kVA, оборудван с една трансформаторна машина с мощност от 1250 kVA. Електрозахранване на новият БКТП ще се осъществи от съществуваща РУ 20 kV на ТП 2x800kVA в имота на възложителя. За осъществяване на връзката, съществуващата РУ 20 kV ще бъде до оборудвана с един входно/изходен модул КРУ. От своя страна съществуващият трафопост 2x800kVA е присъединен към съществуващ БРУМ Шпинер, извод СН „Маврудово", п/ст „Асеновград. Предвиденият за монтаж БКТП е с едностранно обслужване, с монтиран един брой сух трансформатор 1250kVA и уредба 20kV. Захранването на трансформатора на страна 20kV ще стане с 3 броя кабели NA2XS(F)2Y 1x95mm² изтеглени в под подовото пространство (фундамента).

Трафопостът ще е фабрично сглобен в заводски условия и ще се достави на обекта като готово изделие.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД–688/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000194 „Река Чая"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Трафопост тип БКТП до 2х1250(1х1250) kVA"** в УПИ 11 616 - производствена и складова дейност, кв. 11 (ПИ с идентификатор 40467.11.616) в землището на гр. Куклен, м-ст „Капсида", община Куклен, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV