



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

24.9.2026 г.

X

ОВОС-2354-1/24.09.2026 г.

ДО
Г-Н **СТОЯНОВ**
УПРАВИТЕЛ НА „ВИЗИЯ“ ЕООД
С.ВОЙВОДИНОВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа и локална система за съхранение на електрическа енергия за собствени нужди върху покрива на сграда с идентификатор 47295.64.6.1 в УПИ 47295.64.6 – цех за алуминиева дограма, м. 64, м-ст „Стопански двор“, в поземлен имот с идентификатор 47295.64.6 по КК и КР на село Марково, Община Родопи, Област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2354/15.09.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на Фотоволтаична електрическа централа и локална система за съхранение на електрическа енергия за собствени нужди върху покрива на сграда с идентификатор 47295.64.6.1 в УПИ 47295.64.6 – цех за алуминиева дограма, м. 64, м-ст „Стопански двор“, в поземлен имот с идентификатор 47295.64.6 по КК и КР на село Марково, Община Родопи, Област Пловдив. Инсталацията ще се състои от 85 броя фотоволтаични модула, един инвертор и локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия. Пиковата мощност на един модул ще е 650 Wp при стандартни тестови условия. Общата инсталирана DC мощност на централата ще е 55,250 kWp. Инвертора ще бъде трифазен, безтрансформаторен. Определените в проекта брой модули в един стринг ще са - 5 групи, изградени от 14 броя последователно свързани 650 Wp фотоволтаични панела и 1 група ще е от 15 броя последователно свързани 650 Wp фотоволтаични панела. Свързването в група ще става чрез фабричните конектори на всеки фотоволтаичен панел. Всяка група ще се свърже с инвертора посредством конектори тип MC4 и кабел тип PV1-F 1x6mm². Кабелите ще се прикрепят в кабелни превръзки към носещата конструкция. Кабелите ще са със специално изпълнение за фотоволтаична инсталация. Съоръжението за съхранение на електрическа енергия (ССЕС) ще бъде разположено на терена в съществуващо помещение „Склад продукци“. То ще се присъедини към съществуващото ГРТ чрез кабел 1 kV. ССЕС ще е с инсталирана мощност 56,32 kW (11 броя модула по 5,12 kWh), пълния капацитет на батерията ще е 12 модула по 5,12 kWh с номинална DC мощност 61,44 kWh и използваем капацитет от 55,3 kWh и ще има система за контрол, управление и мониторинг BMS.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г.(ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - BG0001033 „Брестовица“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електрическа централа и локална система за съхранение на електрическа енергия за собствени нужди върху покрива на сграда с идентификатор 47295.64.6.1 в УПИ 47295.64.6 – цех за алуминиева дограма, м. 64, м-ст „Стопански двор“, в поземлен имот с идентификатор 47295.64.6 по КК и КР на село Марково, Община Родопи, Област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

