



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

X ОВОС-1548-3/01.10.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ЧРЕЗ ИНЖ. АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АЯНСКИ
РЪКОВОДИТЕЛ НА МРЕЖОВ РЕГИОН ПЛОВДИВ- СЕВЕРОЗАПАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ №37

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нови кабелни линии 20kV от/към нов ЖР стълб №48 до нов БКТП, нов БКТП, табло ТЕПО и КЛНН за електрозахранване на „Цех за метални компоненти“ в поземлен имот с идентификатор 35300.12.145, преминавайки през поземлени имоти с идентификатори 35300.12.123, 35300.12.141, 35300.12.127, 35300.12.144, в землището на с. Калековец, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЯНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1548/10.06.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда монтаж на нов ЖР стълб, монтаж на нов БКТП, изграждане нова кабелна линия 20kV от/към нов ЖР стълб №48 до нов БКТП и изграждане на нова кабелна линия 1kV от нов БКТП до ново ел. табло ТЕПО. Новият БКТП ще бъде монтиран в ПИ с идентификатор 35300.12.145 по плана на с. Калековец, община Марица, област Пловдив в изкоп. Новия ЖР стълб ще бъде монтиран в ПИ с идентификатор 35300.12.123 в оста на същ. ВЛ 20kV „Войводиново“.

Трасето на кабелната линия 20kV ще започне от новия ЖР стълб, преминавайки в северозападна посока от североизточната страна на път ПИ с идентификатор 35300.12.123. Предвижда се да пресече отклонение на същия път, след което ще се отклони в югозападна посока, пресичайки последователно ПИ с идентификатори 35300.12.123, 35300.12.141, 35300.12.127, 35300.12.144 и ще достигне до новия БКТП в ПИ с идентификатор 35300.12.145. Общата дължина на трасето ще е L=150m и линията ще бъде изпълнена с 2 бр. кабели 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x400mm², изтеглени по стълба и положени в свободен изкоп с размери 1.10/0.60m, като при пресичането път (ПИ 35300.123, ПИ 35300.12.141 и ПИ 35300.12.144) ще се изтеглят в защитни PVC тръби (2бр. за кабелите и 1бр. резервна), които ще се положат в изкопа и ще се покрият с бетонов кожух), а при пресичането на отводнителен канал (ПИ 35300.12.127) кабелите ще се изтеглят в стоманени тръби (2бр.), положени над него. От табло НН на новия БКТП в ПИ с идентификатор 35300.12.145 до ново ел. табло ТЕПО в ПИ с идентификатор 35300.12.144 ще се положи нов кабел 1kV тип NAY2Y 4x240mm² в свободен изкоп.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. № ПУ-01-937-1/25.09.2026 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че



инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, **при изрично спазване на посочените в писмото условия.**

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Нови кабелни линии 20kV от/към нов ЖР стълб №48 до нов БКТП, нов БКТП, табло ТЕПО и КЛНН за електрозахранване на „Цех за метални компоненти“** в поземлен имот с идентификатор 35300.12.145, преминавайки през поземлени имоти с идентификатори 35300.12.123, 35300.12.141, 35300.12.127, 35300.12.144, в землището на с. Калековец, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-937-1/25.09.2026 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

