



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0

[TLP-WHITE]

9.10.2026 г.

X ОВОС-2509-1/09.10.2026

ДО

Г-ЖА ФАТМА

КАЯ

УПРАВИТЕЛ НА „ШПИНЕР БЪЛГАРИЯ“ ООД

ГР. КУКЛЕН, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КАПСИДА, УЛ. „БАВАРИЯ“ № 3

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на трафопост тип БКТП 2X1250 (1X1250) KVA“ в УПИ 11.616 – производствена и складова дейност, поземлен имот с идентификатор 40467.11.616 по КК и КР на град Куклен, местност „Капсида“, община Куклен, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЯ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2509/02.10.2026 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на трафопост тип БКТП 2X1250 (1X1250) KVA в УПИ 11.616 – производствена и складова дейност, поземлен имот с идентификатор 40467.11.616 по КК и КР на град Куклен, местност „Капсида“, община Куклен, област Пловдив. В имота е предвидено ново застрояване за разширение на съществуващото предприятие. За инвестиционното намерение в УПИ 11.616 – производствена и складова дейност има издадено Писмо изх. № ОВОС-1363-2/30.06.2025 г. на Директора на РИОСВ. За осигуряване на необходимата мощност за електроснабдяване се предвижда изграждане на нов БКТП със застроена площ и разгъната застроена площ около 14,82 кв. м., като общата застроена площ заедно с противопожарната стена около него ще е около 24,00 кв.м. Площта на имота е 48 481 кв.м. Сградата е решена на един етаж. В конструктивно отношение сградата ще представлява комплектен стоманобетонен трафопост, състоящ се от фундаментна част, сглобяем стоманобетонен обемен елемент и



стоманобетонен покривен панел. БКТП е предвиден като фабрично изработен модул, който ще бъде транспортиран и монтиран на обекта като готово изделие. Сградата е правоъгълна, с размери в план 5,70 м на 2,60 м, като в обема и са обособени надземна и подземна част. Монтажът е предвиден в изкоп върху подложна стоманобетонна плоча. Имота е присъединен към електроразпределителната мрежа. Електрозахранването на новия БКТП е предвидено да се осъществи от съществуваща РУ 20 kV на трафопост 2x800 kVA, разположен в имота. За осъществяване на връзката съществуващата РУ 20 kV ще бъде дооборудвана с входно-изходен модул КРУ. Поради разположението на БКТП в близост до съществуващата производствена сграда, около него се предвижда изпълнение на плътна противопожарна стена с огнеустойчивост REI 120 и височина 4,00 м. В БКТП са предвидени отделни сектори за разпределителна уредба 20 kV и две трафокабини. Сградата е предвидена с капацитет за разполагане на два сухи трансформатора 1250 kVA, като в рамките на настоящия проект се предвижда монтаж на един сух трансформатор 1250 kVA и разпределителна уредба 20 kV. Подходите към сградата са предвидени с метални врати, снабдени с решетки за вентилация. Всички сектори ще бъдат оборудвани с отделни заключваеми врати. Разпределението на електроенергията на страна ниско напрежение ще се осъществява чрез табло ниско напрежение, което ще бъде монтирано в техническо помещение на производствената сграда. За БКТП са предвидени осветителна инсталация, вентилация чрез решетки във вратите и заземителна инсталация, изпълняваща работна и защитна функция. Към заземителната инсталация ще бъдат присъединени металните нетоководещи части, корпусите на уредбите и трансформатора, както и необходимите проводници за защитно и работно заземяване.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на трафопост тип БКТП 2X1250 (1X1250) kVA“** в УПИ 11.616 – производствена и складова дейност, поземлен имот с идентификатор 40467.11.616 по КК и КР на град Куклен, местност „Капсида“, община Куклен, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**



При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

9.10.2026 г.

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

