РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

5.11.2026 г.

X ОВОС-2649-2/05.11.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ЗАЕДНО ОТ ВСЕКИ ДВАМА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ИЛИ ЗАЕДНО ОТ ЕДИН ПРОКУРИСТ И ЕДИН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
Г-Н ЗДРАВКО БРАТОЕВ
Г-Н ЙОАХИМ ГАСЕР
Г-Н ДИМЧО КОСТОВ
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ."ХРИСТО Г. ДАНОВ" № 37

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* **„Изграждане на кабелна линия НН 0.4 KV и нови електромерни табла за външно електрозахранване на „Кулинарна работилница в ПИ с идентификатори 36498.504.1638 и „Ресторант със зимна градина в ПИ 36498.504.1637"** ул."Плиска", град Карлово, община Карлово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2649/14.10.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия НН 0.4 KV и нови електромерни табла за външно електрозахранване на Кулинарна работилница в ПИ с идентификатори 36498.504.1638 и Ресторант със зимна градина в ПИ 36498.504.1637 ул."Плиска", град Карлово, община Карлово. Проектът е разработен във връзка с изграждане на кабелна линия от ТП „Ловен парк" в ПИ

36498.504.1657 до съществуващ КРШ 1 „до ТП" и два броя независими кабелни линии НН от съществуващ КРШ 1 „до ТП" в ПИ 36498.504.9520 - до ново електромерно табло на югозападна граница на ПИ 36498.504.1637 и до ново електромерно табло на югозападната граница на ПИ 36498.504.1638 в град Карлово, община Карлово. Ще се монтират два броя ЕТ със средства за търговско измерване, ситуирани на югозападните граници на ПИ 36498.504.1637 и ПИ 6498.504.1638 по КК и КР на град Карлово. Общата дължината на кабелното трасе ще е L= 132 м. Трасето на нова кабелна линия НН тип NAY2Y-J 4x240 мм2 започва от ТНН на ТП „Ловен парк", разположен в ПИ 36498.504.1657, продължава на изток през имота към ул."Средна гора" и стига до съществуващ КРШ 1 „до ТП" в ПИ 36498.504.9520, положен в изкоп 0.8/0.4м. в сервитута на съществуващ кабел. От КРШ 1 „до ТП" в ПИ 36498.504.9520 двете кабелни линии НН тип NAY2Y-J 4x240 мм2 продължават в общ изкоп в сервитута на съществуващ кабел НН тип NAY2Y-J4x95 мм2 захранен от КРШ „1 „до ТП", пресичат ул."Средна гора" и продължават на север по източния тротоар до достигане на кръстовището с ул. "Плиска" (ПИ 36498.504.9521). След пресичането на улицата кабелната линия завива на изток и продължава по южния тротоар на ул. „Плиска" (ПИ 36498.504.9521) до достигане на новопредвиденото табло ТЕ-1-Ж за обекта в ПИ 36498.504.1637. Втората кабелна линия продължава от ТЕ-1-Ж самостоятелно на изток до ново ТЕ-1-И за обекта в ПИ 36498.504.1638. До ПИ 36498.504.1637 трасето върви в сервитута на съществуващ кабел. Сервитутната зона на продължението на трасето е определена по преценка на проектанта с обща ширина 2.1 м - 0.6 m от имотните граници и на 1.5 м. от оста на трасето в другата посока, съобразено с чл. 7, ал. 2 от Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти. Кабелите ще се положат в изкопи с размери 0,80/0,40 м и 1,10/0,60 м върху слой от пясък с дебелина 0,10 m и 10 см пясъчна засипка. Обратния насип е предвиден с трамбована пръст. При пресичане на улици кабелът ще се изтегли в защитна тръба ф160, положена в бетонен кожух в изкоп 0,80/0,40м. За защита на кабела е предвидена поцинкована шина или стомана и PVC сигнална лента, а при преминава през уличното платно в защитна тръба ф160, положена в бетонен кожух. Кабелните линии ще се изпълнят с кабели тип NAY2Y-J 4x240 мм. Електромерните табла ще се монтират на югозападните граници на ПИ 36498.504.1637 и ПИ 36498.504.1638. Електромерните табла ще се заземят с отделен вертикален заземител (поцинкован кол от профилирана стомана), с размери 60/60/5 мм. Връзките между защитния проводник и заземителя ще се защитят от корозия с лента за корозионна защита. Съпротивлението на заземителните инсталации да бъде R3<30Q. За контрол и периодично замерване на съпротивлението е предвидено болтово съединение.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположените защитени зони: **BG0001493 „Централен Балкан - буфер"** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер"** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него** процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или **екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер"** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер"**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелна линия НН 0.4 KV и нови електромерни табла за външно електрозахранване на „Кулинарна работилница в ПИ с идентификатори 36498.504.1638 и „Ресторант със зимна градина в ПИ 36498.504.1637"** ул."Плиска", град Карлово, община Карлово е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV