РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Ниво на конфиденциалност 0
[TLP-WHITE]

10.11.2026 г.

X ОВОС-2867-1/10.11.2026

ДО
Г-Н ХРИСТО ГРУДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ГР. АСЕНОВГРАД, ПЛ. „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" № 9

Относно: *Уведомление за инвестиционно предложение (ИП):* ***„Проектиране и изграждане на канализация на ул. „Козановско шосе"*** *в поземлен имот с идентификатор 00702.534.27 по КК и КР на град Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРУДЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2867/27.10.2026 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони *(Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)* Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на ул. "Козановско шосе" ще включва изграждане на две пътни платна, всяко с ширина по 3,5м. и тротоари по 1,5м. Общата дължина на реконструирания участък ще бъде L=1202,21м. По част от улицата има положена канализация. В участъка от км. 0+0,0454 до км.0+714,29 в оста на улицата е положена улична канализация от бетонови тръби 0300. Дълбочината и варира от H=2,2м. до H=2,9м. Заснети са общо 9 бр. ревизионни шахти. Няма дъждоприемни шахти. При км.0+714,29, трасето канализацията напуска уличното платно, завива в северна посока, минава през имот ПИ с идентификатор 00702.534.139 и зауства в съществуващата улична канализация по ул. "Иван Асен II ". След това от км.0+937,60 до км. 1+163,45 е положена улична канализация от бетонови тръби 0800. Тази канализация обслужва ПИ с идентификатор 00702.534.132 за машиностроителна и машиннобработваща промишленост. След излизане от имота трасето на канализацията върви в източна посока. Ситуирана е в новопроектираната тротоарна настилка, като при км.1+163,45 излиза от обхвата на пътя и продължава в източна посока. Съгласно техническият проект на Община Асеновград настоящият проект ще има за цел да даде техническо решение за изграждане на нова канализация в участъка от км.0+714,29 до км.0+937,60 с дължина L=224,70м. за отводняване и заустване на падналите дъждовни отпадъчни води от прилежащите площи на улица „Козановско шосе", разположена в промишлената зона на гр. Асеновград. Новопроектираната канализация на ул."Козановско шосе" ще се положи в оста на улицата. Началото при км.0+714,29 съвпада със съществуващата бетонова ревизионна шахта РШ9 на Б Ф300. Заустването ще става в

съществуваща стоманобетонова шахта РИП 2 на Б 0800 при км.О+937,60. Общата дължина на новопроектираната канализация е L = 225м. Предвижда се едно улично отклонение при РШ1 към второстепенна улица. Същото на този етап ще се затапи. При изграждане на улична канализация по нея ще се превключи към канализацията по ул. „Козановско шосе". Уличната канализация ще се изпълни изцяло с гофрирани полипропиленови тръби с висока плътност по вътрешен диаметър гофр. По канализационната мрежа ще се изградят следните съоръжения-ревизионни шахти и точкови дъждоприемни оттоци. По новопроектираната канализация ще се монтират общо 4 бр. нови ревизионни шахти. Общият брой на точкови дъждоприемни оттоци ще е 53 бр. и 2 бр. съществуващи, които ще се превключат към новопроектираната канализация.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най–близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД–688/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая", по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Проектиране и изграждане на канализация на ул. „Козановско шосе"** в поземлен имот с идентификатор 00702.534.27 по КК и КР на град Асеновград, Община Асеновград,Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

X

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив
Подписано от: IVAYLO GEORGIEV YOTKOV

4000, гр. Пловдив, бул. "Марица" №122, тел.,факс 032/638 078
Зелен телефон, факс 032/643-245, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg; http://plovdiv.riosv.com