



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №OBOS-1208..... /16.10..... 2017 г.

до

УПРАВИТЕЛ НА „АРСИС“ ЕООД

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Уличен водопровод по общинска улица 530.9701 с цел прекъсване на съществуващ водопровод Е80, минаващ през УПИ V-530.2371, жил. застрояване, общ. обсл. дейности, от кв.27-нов по плана на кв.„Въстанически“ - юг, гр.Пловдив с адм. адрес: гр. Пловдив, ул. „Кичево“№58.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕРНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-1208/03.10.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда уличен водопровод по общинска улица 530.9701 с цел прекъсване на съществуващ водопровод Е80, минаващ през УПИ V-530.2371, жил. застрояване, общ. обсл. дейности, от кв.27-нов по плана на кв.„Въстанически“ - юг, гр.Пловдив с адм. адрес: гр. Пловдив, ул. „Кичево“№58. Обектът представлява прекъсване на съществуващ водопровод Е80, минаващ през УПИ V-530.2371, жил. застрояване, общ. обсл. дейности, от кв.27-нов по плана на кв.„Въстанически“ - юг, гр. Пловдив във връзка с ново високо свободно застрояване Жилищна сграда, свързано застрояването с УПИ VI и УПИ IV и ново подземно застрояване в същия имот. Предвидено е новопроектираният водопровод да се изпълни от тръби полиетилен висока плътност PEHD ф110 като общата дължина на разглеждания участък е 25 м. Диаметърът на водопровода е съобразен с минималния за типа населено място, както и с техническо задание на ВиК ЕООД, гр. Пловдив. По трасето на новопроектираният водопровод е предвидено да се монтират един сочащ спирателен кран СК 100мм в началото на трасето и един на съществуващия етерников водопровод. Предвижда се монтирането на един ПХ надземен тип, който да служи за промивки на водопровода и за противопожарно обезпечаване на района. Съгласно Техническо задание – изходни данни и технически параметри на присъединяването към предварителен договор №2261/05.09.2017 г. за присъединяване към водопроводната и канализационната система с „ВиК“ ЕООД е предвидено външният водопровод Е 80, който пресича парцела да отпадне в границите на разглеждания като се направи нова връзка от уличен водопровод Е150 н.з. по улица „Пере Тошев“ в обхвата на общинска улица 530.9701 между ресторант „Фиеста“ и ресторант „Алиби“. Предвижда се битовият отток да се заусти посредством сградно канализационно отконение PVC Ф200мм към съществуващ уличен канал Б350 по ул. „Пере Тошев“ - предмет на друг проект.



Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някая от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Уличен водопровод по общинска улица 530.9701 с цел прекъсване на съществуващ водопровод Ø80, минаващ през УПИ V-530.2371, жил. застрояване, общ. обсл. дейности, от кв.27-нов по плана на кв."Въстанически" - юг, гр.Пловдив с адм. адрес: гр. Пловдив, ул. „Кичево“ №58.**“, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

