



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

изх. № ОВОС-1294...../.....15.10.....2017 г.

До

кмет на **Община Карлово**
ул. „Петко Събев“ № 1
гр. Карлово,
общ. Карлово
обл. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) **“Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа на с. Богдан – II етап”** в регулационните граници на с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Кабаиванов,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1294/19.10.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа на с. Богдан – II етап, в регулационните граници на с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив. Водопроводна мрежа попадаща в с. Богдан с дължина от 535,00м и сградни отклонения 104,00м., които включват сградните водопроводни отклонения и свързването на пожарните хидранти към новопроектирания водопровод. Новопроектираната водопроводна мрежа ще се положи на мястото на съществуващата. По трасето на водопроводите са предвидени 53 броя надземни пожарни хидранти ПХ70/80 със спирателен кран СК80 пред всеки.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002054 „Средна гора“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП) **"Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа на с. Богдан – II етап"** в регулационните граници на с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените!

С уважение,

Доц. Стефан Шилев
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

