



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1339/09.11..... / 2017 г.

До

„Електроразпределение Юг“ ЕАД

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кабелна линия 20 kV от трафопост в поземлен имот №73122.6.103 до нов БКТП в поземлен имот №73122.20.8“ преминаващ през имоти №№6.103, 18.9, 18.52, 18.76, 20.8, 20.19, 20.32, землище на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Брехелмахер,

Уважаеми Господин Величков,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1339/27.10.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV от трафопост в поземлен имот №73122.6.103 до нов БКТП в поземлен имот №73122.20.8, преминаващ през имоти №№6.103, 18.9, 18.52, 18.76, 20.8, 20.19, 20.32, землище на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив. За изграждането на кабелната линия се предвижда изкоп с дълбочина 1,1 м и ширина 0,6 м. Дължината на проектното трасе е около 820 м.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имотите в които е предвидено да се реализира.

Имоти №№6.103, 18.52, 18.76 и част от имоти № №18.9, 20.32, землище на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив **попадат** в границите на защитена зона BG0000289 „Трилистник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000289 „Трилистник“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 20 kV от трафопост в поземлен имот №73122.6.103 до нов БКТП в поземлен имот №73122.20.8“ преминаващ през имоти №№6.103, 18.9, 18.52, 18.76, 20.8, 20.19, 20.32, землище на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

