



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ...DBOC-1402... / ...11... 2017 г.

ДО Управителя на „ДР МЕРИГОЛД“ ЕООД
гр. Пловдив, общ. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „ПЛОЩАДКОВА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ И МОНТАЖ НА ЛПСОВ“ в УПИ 018003 – I, землището на с. Белащица, местност „Живака“, общ. Родопи, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Енчев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1402/08.11.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадкова битова канализация и монтаж на ЛПСОВ в УПИ 018003 - I – жилищно застрояване, местност „Живака“, землището на с. Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

Канализацията, е предвидено да обслужва урегулирани поземлени имоти, намиращи се в местността „Живака“, с. Белащица, а именно: УПИ 018003 - I – жилищно застрояване /ПИ 03304.18.229/; УПИ III – 018184 – жилищно строителство/ПИ 03304.18.208/; УПИ VI-018270- производствена и обществено обслужваща дейност/ПИ 03304.18.345/; УПИ V-018277 – къща за гости и ресторант/ПИ 03304.18.277/; УПИ VII-018270-производствена и обществено обслужваща дейност/ПИ 03304.18.344/; УПИ IV – 018271 – жилищно застрояване /ПИ 03304.18.276/; УПИ 018003-II-жилищно застрояване /ПИ 03304.18.230/; УПИ II-018004-жилищно строителство /ПИ 03304.18.260/; УПИ IV-018004-жилищно строителство/ПИ 03304.18.262/; УПИ III-018004-жилищно строителство /ПИ 03304.18.261/; УПИ 018061- жилищно строителство/ПИ 03304.18.1374/.

Инвестиционното предложение е за изграждане на площадкова канализационна мрежа, която да служи за събиране и отвеждане на битовите води до локално пречиствателно съоръжение, осигуряващо възможност за пречистване на битовите води до втора категория приемник. Локалното пречиствателното съоръжение е предвидено да бъде монтирано в УПИ 018003 - I – жилищно застрояване.

Предвид обстоятелството, че понастоящем няма готовност за пълното натоварване на ЛПСОВ, пред съоръжението е предвиден буферен резервоар, чрез който да гарантира равномерен приток на постъпващата вода, което от своя страна да осигурява и по - добър пречиствателен ефект.

Постигнатите параметри на пречистването на битовите отпадни води след преминаване през съоръжението отговарят на категория II според 91/271 на ЕЕС. Параметрите се постигат за период от 3 до 6 седмици. Резервоарите и пречиствателното съоръжение е предвидено да се монтират на обща бетонова конструкция, гарантираща безопасност от повреда. Точните размери на съоръжението /резервоар и ЛПСОВ/ са 9,0/3,3м.



Дълбочината на полагане ще е съобразена с кота дъно тръба на площадковата канализация.

Пречистените до втора категория приемник води, ще постъпват в пластмасови подземни резервоари с вместимост по 12 куб.м., монтирани паралелно до ЛПСОВ.

През лятото събраните води е предвидено да се използват за поливни нужди от резервоарите, посредством тръбна мрежа, водите ще се насочат към оросителна система.

През зимата пречистените води е предвидено да се съхраняват в резервоарите.

Утайките от локалното пречиствателно съоръжение е предвидено да се предават за оползотворяване от лицензирана за тази дейност фирма, на база сключен договор.

Имотите, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение **“ПЛОЩАДКОВА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ И МОНТАЖ НА ЛПСОВ”** в УПИ 018003 – I, землището на с. Белащица, местност „Живака“, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

