



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ...OBOS-1403..., 23.11.2017 г.

До
СЕ
ЮМЕРОВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „СЕЛИЩЕН ВОДОПРОВОД“ към обект: „Жилищна сграда с ръчна автомивка и кафе“ етапно изпълнение на строителството, както следва: I-етап „Ръчна автомивка и кафе“ и II-ри етап „Втори и трети жилищен етаж“ до УПИ 392.1 /ПИ № 00702.18.464 по КК на гр. Асеновград/, който е предвидено да преминава през поземлени имоти с №№00702.18.101 и 00702.18.165, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЮМЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-1403/08.11.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селищен водопровод към обект: „Жилищна сграда с ръчна автомивка и кафе“ етапно изпълнение на строителството, както следва: I-етап „Ръчна автомивка и кафе“ и II-ри етап „Втори и трети жилищен етаж“ до УПИ 392.1 /ПИ № 00702.18.464 по КК на гр. Асеновград/, който е предвидено да преминава през поземлени имоти с №№00702.18.101 и 00702.18.165, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Общата дължина новопроектираният водопровод е 145 м. Захранването му е указано от съществуващ водопровод PEHD F90, западно от имота /до Автосервиз/. Изпълнението на новия водопровод се предвижда от полиетиленови тръби PEHD, PE 100. Диаметърът му е DN90мм, PN10, който провежда оразмерително водно количество Q=11,25л/с, със V=2,29м/с, I=0,057м/м.лин. Връзката със съществуващата водопроводна мрежа става при връх В1. Новопроектираният водопровод се разполага в обслужващ полски път ПИ с идентификатор 18.101, който се намира северно от шосето Асеновград – Кърджали. При връх В3 трасето прави завой на 90° на север и преминава по друг полски път ПИ с ид.18.165.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона: BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.) и изменена с Решение №811/16.11.2010 г.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някая от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не



подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“.


В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**СЕЛИЩЕН ВОДОПРОВОД**“ към обект: „Жилищна сграда с ръчна автомивка и кафе“ етапно изпълнение на строителството, както следва: I-етап „Ръчна автомивка и кафе“ и II-ри етап „Втори и трети жилищен етаж“ до УПИ 392.1 /ПИ № 00702.18.464 по КК на гр. Асеновград/“, който е предвидено да преминава през поземлени имоти с №№ 00702.18.101 и 00702.18.165, землище на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласования или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев



Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

