



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС - 1410 / 22.11 2017 г.

До
управител на "СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС" ООД

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на трасе на подземна кабелна линия 20 kV от БКТП "ДОР НЕД" в поземлен имот №56784.243.25 за основно електрозахранване на УПИ 224.72-производствени дейности" преминаващо през имоти с №№56784.243.27, 243.30, 244.25, 249.89, 269.376, 275.6, 275.17, 275.21, 275.32, 275.39, 512.995, 512.9525, 512.9526, 512.9546, 512.9549, 512.9551, 512.9554, 512.9582, 512.9584, 512.9590, 512.9596, 512.9597, 512.9602, район Западен, местност „Прослав“, гр. Пловдив.

Уважаеми Господин Дънев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1410/09.11.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на трасе на подземна кабелна линия 20 kV от БКТП "ДОР НЕД" в поземлен имот №56784.243.25 за основно електрозахранване на УПИ 224.72-производствени дейности" преминаващо през имоти с №№56784.243.27, 243.30, 244.25, 249.89, 269.376, 275.6, 275.17, 275.21, 275.32, 275.39, 512.995, 512.9525, 512.9526, 512.9546, 512.9549, 512.9551, 512.9554, 512.9582, 512.9584, 512.9590, 512.9596, 512.9597, 512.9602, район Западен, местност „Прослав“, гр. Пловдив. Предвижда се полагане на подземен кабел 20kV с обща дължина 2580 m, захранващ нов трафопост в УПИ 224.72-производствени дейности. Ще се извършат изкопни работи с дълбочина от 100 см в полските пътища, 80 см. по тротоарите в регулацията на кв. Прослав, Ще се положи кабела, ще се засипи и уплатни изкопа, ще се възстанови терена.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Изграждане на трасе на подземна кабелна линия 20 kV от БКТП "ДОР НЕД" в поземлен имот №56784.243.25 за основно електрозахранване на УПИ 224.72-производствени дейности“** преминаващо през имоти с №№56784.243.27, 243.30, 244.25, 249.89, 269.376, 275.6, 275.17, 275.21, 275.32, 275.39, 512.995, 512.9525, 512.9526, 512.9546, 512.9549, 512.9551, 512.9554, 512.95.82, 512.9584, 512.9590, 512.9596, 512.9597, 512.9602, район Западен, местност „Прослав“, гр. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

