



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №OBOS-1462(1) / 12.07.2018 г.

ДО

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ БАШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПЕРФОРМ КОМЕРС“ ЕООД
ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ТРИАДИЦА“,
ПЛ. „ПОЗИТАНО“ № 2,
ПЕРФОРМ БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на въздушно-кабелен преход (ВКП) 20kV на съществуващ електропровод 20kV „Овошарски институт - Бяла черква“; Кабел 20kV от ВКП 20kV до БКТП „Марково Резорт-1“ в ПИ с идентификатор 47295.71.326, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-1462/25.06.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на въздушно-кабелен преход (ВКП) 20kV на съществуващ електропровод 20kV „Овошарски институт - Бяла черква“; Кабел 20kV от ВКП 20kV до БКТП „Марково Резорт-1“ в ПИ с идентификатор 47295.71.326, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив. Въздушно – кабелният преход ще се монтира на източната страна на стълба и ще включва разедениел за открит монтаж със заземителни ножове тип ПОМЗк 20/400A-1 брой и необходимата арматура за свързване на отделните съоръжения проводници, клеми, изолатори, вентилни отводи и др. Ще се използва заземител с преходно съпротивление до 1 ОП, същото ще се изпълни със заземителни колове 63/63/6mm. и L=2m. При недостигане на указаното съпротивление ще се набият допълнително колове до постигането му. Връзката между заземителите ще се изпълни с поцинкована шина 40/4mm. Връзката на стълба към заземителя ще се изпълни през контролно съединение. Захранващ кабел 20kV0171 ВКП на ВЛ 20kV „Овошарски институт-Бяла черква“ до БКТП Марково Резорт-1 от новия ВКП 20kV до новия трафопост БКТП „МАРКОВО РЕЗОРТ-1“ с. Марково ще се положи кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y Ix185RM/25- по едно жило за всяка фаза. Полагането на кабела ще се извърши в изкоп до шахта №20, по трасе показано на чертежа, като ще се спазват следните изисквания: Под кабела ще се положи пласт от 10 см. пясък. Непосредствено над него ще се положи още един пласт 10 см. пясък. Кабелното трасе ще се маркира на дълбочина 300350 mm. от горния ръб на изкопа с РУС лента - жълта 200/0,3 mm. с надпис "Внимание електрически кабел". Останалата част от изкопа ще се засипва и трамбова. При слизане на кабела от съществуващия ЖР стълб и при влизането му в БКТП „Марково Резорт-1“, кабела ще се



положи във формата на буквата "S" с оглед оставяне на резерв. По цялата дължина на трасето на кабела 20kV ще се положи и заземителен проводник от поцинкована крила стомана 10mm. Този заземителен проводник ще се свърже галванически към заземителя на новата уредба 20kV в БКТП и към заземителя на стълба, върху който ще се монтира новия ВКП. След влизане на кабела 20kV в шахта същия ще се изтегли в тръба тип kopodur. В РУ 20kV на трафопоста кабелът ще се свърже към предвиденото kPY(Siemens 8DJH).

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение **„Изграждане на въздушно-кабелен преход (ВКП) 20kV на съществуващ електропровод 20kV „Овошарски институт - Бяла черква“; Кабел 20kV от ВКП 20kV до БКТП „Марково Резорт-1“ в ПИ с идентификатор 47295.71.326, с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД/186/ 05.07.2018 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив