



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ....OBSC-1513....., 14.12.2017 г.

до

**КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ  
ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩ. СЪЕДИНЕНИЕ  
УЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 13**

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Изграждане на външен водопровод от кв. Точиларци до УПИ II-000384, за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинства (имот №000408)**“, който преминава през имот №000644, землище на гр. Съединение, общ. Съединение, област Пловдив.

**Уважаеми Господин Балкански,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. OBSC-1513/01.12.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на външен водопровод от кв. Точиларци до УПИ II-000384, за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинства (имот №000408), който преминава през имот №000644, землище на гр. Съединение, общ. Съединение, област Пловдив. Инвестиционното предложение е във връзка със захранването с вода за питейно-битови и противопожарни нужди на УПИ II-000384, за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинства ПИ 000408 по КВС на гр. Съединение.

Захранването се предвижда да се осъществи с нов полиетиленов водопровод PE-HD ф 90, свързан към водопроводната мрежа на кв. Точиларци от съществуващ полиетиленов водопровод PE-HD ф 90 в регулацията на квартала. Предвижда се надземен пожарен хидрант ПХФ 80, непосредствено преди влизането в площадката. Предвижда се и изграждане на ревизионна шахта и монтиране на водомерен възел за отчитане на консумацията на вода. Ново проектираният водопровод е с диаметър 90 мм и дължина 1032 м. Трасето на ново проектирания водопровод минава в сервитута на общински път, имот №000644, землище на гр. Съединение, общ. Съединение, област Пловдив.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП „**Изграждане на външен водопровод от кв. Точиларци до УПИ II-000384, за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинства (имот №000408)**“, който преминава през имот №000644, землище на гр. Съединение, общ. Съединение, област Пловдив, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

