



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №OBOS - 1590.....,10.01..... 2018 г.

До Васил Тодоров Грамчев
ръководител на КЕЦ Пловдив „Юг“
към „Електроразпределение Юг“ ЕАД,
ул. „Хр. Г. Данов“ №37
Гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Външно електрозахранване КНН на „Жилищни и Офисни сгради“, УПИ II-549.617, общ. и жил. застр. кв. 1, по плана на ЖР „Тракия“- II част, гр. Пловдив

Уважаеми Господин Грамчев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-1590/15.12.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване КНН на жилищни и Офисни сгради, УПИ II-549.617, общ. и жил. застр. кв. 1, по плана на ЖР „Тракия“- II част, гр. Пловдив. За осъществяване на проекта към електроразпределителната мрежа ще се извърши със 3 броя захранващи кабели тип NAY2Y 4x240мм² положени свободно в земен изкоп по съгласувано трасе с дължина L=110м. от съществуващ ТП Академик до сградата и влиза в общите помещения на кота -2,90 по кабелна скара на тавана до достигане на електромерните табла в имот УПИ II -549.617, общ.и жил.застр. кв.1, по плана на ЖР „Тракия“-II част

Имътът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение

20/1

„Външно електрозахранване КНН на „Жилищни и Офисни сгради”, УПИ II-549.617, общ. и жил. застр. кв. 1, по плана на ЖР „Тракия”- II част, гр. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив