



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1605(3)/04.10, 2018 г.

До
Стефан Башев
Управител на „ПЕРФОРМ КОМЕРС“ ЕООД
гр. София, район "Триадица".

Към вх. № ОВОС-1605(2)/07.09.2018 г.

ОТНОСНО: Уведомление за допълнение на инвестиционно предложение (ИП) „Кабелно ел. Захранване 20 KV от БКТП "Марково Резорт-1" до БКТП "Марково Резорт-2" в УПИ 71.235 техническа инфраструктура и ТП, кв. 2, масив 71, УПИ 71.326 транспорт и инфраструктура (вътрешни улици), масив 71 и УПИ 71.253 техническа инфраструктура и ТП, кв. 3, масив 71, м. "Чонето", с. Марково, общ. "Родопи", обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШЕВ,

Във връзка с подаденото от Вас заявление с вх. № ОВОС-1605(2)/07.09.2018 г., допълваме издаденото от РИОСВ – Пловдив становище изх. № ОВОС-1605 (1)/20.07.2018 г.

С подадено от Вас заявление, уведомявате РИОСВ-Пловдив, за промяна на горе цитираното инвестиционно предложение, изразяваща се в изграждане на външно ел. захранване 20kV на БКТП "Марково Резорт-2".

От БКТП „Маково Резорт-1“ до новия трафопост БКТП „Марково Резорт-2“ ще се положи кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y IxI85RM/25 - по едно жило за всяка фаза. Захранващия кабел 20kV ще се изтегли в предвидената тръба тип КОРОДУР Ф 160 в разработената тръбна кабелна канална мрежа, по предходен проект. В РУ 20kV на трафопоста кабелът ще се свърже към предвиденото КРУ(Siemens 8DJH).

Не се променят останалите параметри на инвестиционното предложение.

В конкретния случай, при така заявеното допълнение на инвестиционното предложение, за което е издадено писмо на РИОСВ-Пловдив изх. №ОВОС-1605(1)/20.07.2018 г., не може да се очаква допълнително значително въздействие върху околната среда. Така заявената промяна в параметрите на инвестиционното предложение не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.


Предвид описаното по горе считаме, че **не е необходимо провеждането на процедура** по реда на глава шеста на ЗООС за така предложеното изменение на ИП.

Настоящото е неразделна част от писмо на РИОСВ - Пловдив с изх. №ОВОС-1605 (1)/20.07.2018 г.

Не се отменят възникналите задължения на възложителят по ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
Доц. Стефан Шилев
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив





4000, гр. Пловдив, бул. "Марица" №122, тел .факс 032/628-994 в 101,
Зелен телефон, факс 032/643-245, e-mail riosv_plovdiv@dir.bg, <http://plovdiv.riosv.com>