



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изм. № ..... *ОВОС-1605* / *19.12* ..... 2018 г.

**ДО НАЙДЕН ПАВЛОВ ПАВЛОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „НЕТСТРОЙ“ ЕООД,**  
**УЛ. „МОМЧИЛ ВОЙВОДА“ №11**  
**ГР. ПЛОВДИВ**

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Уличен водопровод и канализация“ към „жилищна сграда“ в УПИ 057001, 057002, местност „Градините-03“, кв. „Веригово“, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1605/19.12.2017 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод и канализация към „жилищна сграда“ в УПИ 057001, 057002, местност „Градините-03“, кв. „Веригово“, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив. Захранването на водопровода е от съществуващ уличен водопровод в ПИ 00216 /населено място/ по плана на гр. Хисаря, общ. Хисаря.

Трасето на новопроектирания водопровод преминава през ПИ 002916, 002217 и влиза в УПИ 057001, 057002 по КВС на град Хисаря.

Общата дължина на водопровода е 180м, като се предвижда новопроектиран уличен водопровод PE – HD 110 PN10 PE100 и монтаж на 1 брой надземен хидрант Ø80.

Полиетиленовите тръби ще се положат върху пясъчна подложка и ще се засипят с пясък до 25см над темето на тръбата.

Предвидени са необходимите спирателни кранове с охраняема гарнитура за разделяне на мрежата с не повече от 5 броя надземни хидранти в един участък.

Сградното водопроводно отклонение към имота на възложителя е проектирано с тръби PE – HD90 PN10 и необходимите фасонни части.

Водовземаването се осъществява от съществуващ уличен водопровод Ст.Ø159. Осигурено е необходимото водно количество за ПП нужди съгласно нормативните изисквания от 5л/сек.

Канализация: предвиден е уличен канализационен колектор с обща дължина 160м с тръби PVCØ315 SN8.

Заустването на колектора ще се осъществява в съществуващ канализационен колектор HD – PE 315мм.

В новопроектирания колектор ще се заустват отпадните водни количества от прилежащите парцели и ще се отводняват съществуващите улици.

Канализацията е проектирана като гравитачна – смесена.

Отводняването на пътните платна ще се осъществява в дъждоприемни шахти.

По трасето на канала са предвидени 3 броя ревизионни шахти DN1000.



Имотите, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002054 „Средна гора“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП) „Уличен водопровод и канализация“ към „жилищна сграда“ в УПИ 057001, 057002, местност „Градините-03“, кв. „Веригово“, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**Доц. Стефан Шилев**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

