



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № *OBOS-1772/31* / *16.08* 2018 г.

До
„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД
гр. Пловдив, общ. Пловдив
ул. „Хр. Г. Данов“ №37

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на следните сгради: ПВМ, АС ул. Княз Богориди №2; ПВМ, АС ул. Банкова №1А; ПВМ, АС ул. Цоко Каблешков №17-19; ПВМ, АС ул. Мария кюри №11; ПВМ, АС ул. Мостова №2а; ПВМ, АС бул. Марица №21; ПВМ, АС бул. Юри Венелин №1;“ гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОБОС-1772/31.07.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на следните сгради: ПВМ, АС ул. Княз Богориди №2; ПВМ, АС ул. Банкова №1А; ПВМ, АС ул. Цоко Каблешков №17-19; ПВМ, АС ул. Мария кюри №11; ПВМ, АС ул. Мостова №2а; ПВМ, АС бул. Марица №21; ПВМ, АС бул. Юри Венелин №1;“ гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Присъединителните и разпределителните топлопроводи са отклонение на съществуваща разпределителна мрежа с диаметър от DN40 и DN15, преминаващи в улици или в имоти на бъдещи клиенти. Дължина на разпределителните и присъединителни топлопроводи са: ПВМ, АС ул. Княз Богориди №2 – дължина 42 м; ПВМ, АС ул. Банкова №1А– дължина 30 м; ПВМ, АС ул. Цоко Каблешков №17-19– дължина 20 м; ПВМ, АС ул. Мария кюри №11– дължина 72 м; ПВМ, АС ул. Мостова №2а– дължина 20 м; ПВМ, АС бул. Марица №21– дължина 12 м; ПВМ, АС бул. Юри Венелин №1– дължина 16 м.

Новопроектираните топлопроводи ще се изпълнят безканално с предварително изолирани с пенополиуретан стоманени тръби.

Трасетата, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на следните сгради: ПВМ, АС ул. Княз Богориди №2; ПВМ, АС ул. Банкова №1А; ПВМ, АС ул. Цоко Каблешков №17-19; ПВМ, АС ул. Мария кюри №11; ПВМ, АС ул. Мостова №2а; ПВМ, АС бул. Марица №21; ПВМ, АС бул. Юри Венелин №1;“ гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров
За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-186/05.07.2018 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

