



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №ОВОС-1840(1).... /28.08.....2018 г.

До .. Манолов – Кмет на Община Брезово
гр.Брезово,

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Реконструкция на външен водопровод от НР 500 м3 до о.т.1; на Главен Клон I в участъка от о.т.1 до о.т.244 и Главен клон II в участъка от о.т.244 до о.т.318**“ землище на гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив.

Уважаеми Господин Манолов,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1840/09.08.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на външен водопровод от НР 500 м3 до о.т.1; на Главен Клон I в участъка от о.т.1 до о.т.244 и Главен клон II в участъка от о.т.244 до о.т.318, в регулацията на гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив. Проекта ще обхваща три участъка: Първи участък - извън урбанизираната територия на гр. Брезово - започва от съществуващия НР 500 куб. м., продължава на юг до регулацията на града. За участъка на външния водопровод е изгoten парцеларен план. Дължината на водопровода в първия участък 575 м. и ще се изпълни с тръби Ф250. Втори участък-Главен клон I. Започва от о.т.1 до о.т.49 /ул."Русалка"/ с диаметър на водопровода Ф250 с дължина 520 м. , а от о.т. 49 до о.т.244 /ул."Рила"/ е Ф225 с дължина 774 м. Трети участък - Главен клон II. Започва от о.т.244 до преди о.т.318 с диаметър Ф160 с дължина 505 м. Трасето на новопроектираният водопровод е съобразено със съществуващата подземна инфраструктура.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000443 „Река Омуровска“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000443 „Река Омуровска“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Реконструкция на външен водопровод от НР 500 м3 до о.т.1; на Главен Клон I в участъка от о.т.1 до о.т.244 и Главен клон II в участъка от о.т.244 до о.т.318**“ в регулацията на гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

