



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 08ОС-1860(1) / 16-08. 2018 г.

До
Йордан Фиданов
Управител на "Профилинк" ООД
гр. Пловдив, общ. Пловдив
ул. "Нестор Абаджиев" №55

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Фотоволтаична централа 1350 kWp за собствени нужди на покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.539.552.2, находяща се на ул. Нестор Абаджиев 55“ в поземлен имот №56784.539.552, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФИДАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №08ОС-1860/13.08.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа 1350 kWp за собствени нужди на покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.539.552.2, находяща се на ул. Нестор Абаджиев №55 в поземлен имот №56784.539.552, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Инсталацията ще бъде разположена върху покрива на съществуващата производствена сграда, а произведената електрическа енергия ще бъде използвана изцяло за собствено потребление. Фотоволтаичната система ще се състои от 4860 бр. поликристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност от 280Wp, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 24 бр. стрингови инвертори с номинална мощност 50 kW. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Фотоволтаична централа 1350 kWp за собствени нужди на покрив на съществуваща сграда с идентификатор 56784.539.552.2, находяща се на ул. Нестор Абаджиев 55**“ в поземлен имот №56784.539.552, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров
За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

