



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-2609-1 / ДЗ.12 2018 г.

ДО

**КОЛЕВА - УПРАВИТЕЛ НА
„САТОРИ ВИЛИДЖ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ**

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) **„Реализация на уличен водопровод и улична канализация за жилищен комплекс“** в ПИ 56784.383.662 (УПИ 383.662–жилищно строителство), местност „Баш пара“, кв.„Остромила“, гр. Пловдив, община Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2609/06.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реализация на уличен водопровод и улична канализация за жилищен комплекс в УПИ 383.662 – жилищно строителство, местност „Баш пара“, кв. „Остромила“, гр. Пловдив, община Пловдив. Съгласно Техническо задание за проектиране с изх. № 10881/26.09.2018 г. към Предварителен договор № 3886/27.09.2018 г. на „Вик“ ЕООД гр. Пловдив, за имота има техническа възможност за захранване с питейна вода от новопредвиден уличен водопровод PE-HDØ160 по път 383.95, който се захранва от съществуващ водопровод PE-HDØ160, изпълнен до южния край на имот 383.55.

Новопредвиденият водопровод ще е от полиетиленови тръби висока плътност PE-HDØ200, PN10, PE 100 с дължина 147 м. Водопроводът ще се свърже със съществуващата водопроводна мрежа.

Технологичния процес на полагане на водопровода включва:

- изкопаване на траншеята.
- тръбите ще са със стандартна дължина 6м. Монтирането им ще се осъществи на заварка.
- тръбите ще се монтират върху пясъчна подложка от 10см.
- обратно засипване на тръбите до 20 см над темето им ще се осъществи с пясък или мека пръст.

При връзката на съществуващия и новия водопровод е предвидено монтиране на спирателен кран СКØ150 с охран. гарнитура, за изолирането на отделни участъци от мрежата, в случай на ремонтни работи или аварии. Предвидено е монтаж на един брой пожарен хидрант ПХØ80 – надземен.



Съгласно Техническо задание за проектиране с изх. № 10881/26.09.2018 г. към Предварителен договор № 3886/27.09.2018 г. на „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив, за имота има техническа възможност за заустване на отпадъчните води от имота с изграждане на улична канализация PP DN400 SN8 по път 383.95, който ще се заусти в съществуващ уличен канал Ø400, изпълнен до южния край на имот 383.55. За нуждите на имота е предвидена нова канализация от тръби PP DN400 SN8 с обща дължина от 91 м.

Заустването на новата канализация в съществуващата се осъществява в съществуваща ревизионна шахта. По трасето на уличната канализация са предвидени 2 бр. нови ревизионни шахти (РШ). Капаците на шахтите ще са чугунени, с клас на натоварване D400 и ще отговарят на БДС EN124.

Технологичния процес на полагане на уличната канализация включва:

- изкопаване на траншеята.
- тръбите ще са със стандартна дължина 6м. Монтирането им става на муфи.
- тръбите се монтират върху пясъчна подложка от 10см.
- обратно засипване на тръбите до 20 см над темето им става с пясък или мека пръст.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Реализация на уличен водопровод и улична канализация за жилищен комплекс“** в ПИ 56784.383.662 (УПИ 383.662 – жилищно строителство), местност „Баш пара“, кв. „Остромила“, гр. Пловдив, община Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

