



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №.....*ОВОС-2672-1, 07.12*.....2018 г.

До

Тепов

ръководител на

КЕЦ Асеновград "Електроразпределение Юг" ЕАД

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **"Монтаж на възлова станция „Одело фарба България“** в УПИ XXVII-011322 – производствена и складова дейност, масив 011, имот № 011371, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕПОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2672/09.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на възлова станция „Одело фарба България“ в УПИ XXVII-011322 – производствена и складова дейност, масив 011, имот № 011371, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен. Сградата ще бъде изработена фабрично и ще се разположи върху петно с размери 2,60x5,20м, разположено на североизточната (улична) регулационна линия и на разстояние 178,30м от северозападната (улична) регулационна линия. Обектът представлява едноетажна, правоъгълна в план структура, с размери 2,60 x 5,20м, която е изградена от 3 стоманобетонни елемента: фундамент (основа) - отворен отгоре обемен монолитен стоманобетонен елемент; корпус (стени с под) отворен отгоре обемен панелен стоманобетонен елемент; покрив- стоманобетонен панел. Вкопан е на 1.63 м. Шкафовете на КРУ ще се монтират над отвори в бетоновия под, под който е разположен кабелен /инсталационен/ полуетаж, в който ще се положат всички входящи, изходящи и за вътрешна връзка кабели. В уредбата ще се поместят 5 броя комплектни разпределителни устройства 20 kV производство на фирма Siemens тип 8DJH, с дълбочина 775 мм, широчина от 310мм и 840мм /в зависимост от панела/ и височина 1400 мм.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Монтаж на възлова станция „Одело фарба България“** в УПИ XXVII-011322 – производствена и складова дейност, масив 011, имот № 011371, местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,



Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

