



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-2699/13.11.2018 / Ок. 12 2018 г.

До

Костов

управител на „РЕНТ ИНВЕСТ 2016“ ООД

Гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Уличен водопровод - PE-HD 160 с дължина L= 94,50м и КАНАЛИЗАЦИЯ - PP -ИМ OD 400 с дължина L= 43,00м към съществуващи сгради“ в УПИ IX - ОФ „Луксор“, ОФ „Тирлин“, ОФ „ЕК Оигъл“, кв. 1 - нов по плана на кв.ИИЗ - IV част, гр. Пловдив/ПИ с идент. 56784.527.119 по кадастралната карта на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2699/13.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Уличен водопровод - PE-HD 160 с дължина L= 94,50м и КАНАЛИЗАЦИЯ - PP -ИМ OD 400 с дължина L= 43,00м към съществуващи сгради“ в УПИ IX - ОФ „Луксор“, ОФ „Тирлин“, ОФ „ЕК Оигъл“, кв. 1 - нов по плана на кв.ИИЗ - IV част, гр. Пловдив/ПИ с идент. 56784.527.119 по кадастралната карта на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Новопроектирания водопроводен клон представлява отклонение на част от съществуващата градска водопреносна мрежа.

На мястото на водовземане чрез монтиране на спирателен кран с охранителна гарнитура и подходяща свързваща част ще се осъществи връзката със съществуващия уличен клон, намиращ се южно от споменатите парцели. Същото отклонение ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност (PE-HD) чрез топло лепени връзки, като по трасето на определено за целта място се монтира сградно водопроводно отклонение (СВО) към имота на възложителите. Същото включва водовземна част, тротоарен спирателен кран (ТСК) и полиетиленова тръба с необходимия диаметър. След влизане на тръбопровода в имота на максимум до два метра се изгражда водомерна шахта(ВШ), където ще се монтират главния разходомерен възел. Той ще е окомплектован с необходимите спирателна и възвратна арматури, както и с прави участъци пред и след разходомера с изискуемата дължина по предписание от завода производител.Тръбите PE-HD за външния водопровод се полагат върху добре подравнена и уплътнена земна и/или минимум 10 см. пясъчна основа. А след осъществяване на монтажните работи се засипват последователно с пясък, уплътнен на пластове и с добре уплътнен материал в зависимост от конструкцията и вида на настилката според категорията на уличния участък. Новопроектираният



канализационен клон ще се заусти в съществуващата ревизионна шахта(РШ) на канализационен канал Ф500, южно от имота.

За осъществяване на техническа ревизия ще се монтира улична ревизионна шахта (УлРШ) в края на канализационния колектор.

Новопроектирания колектор е предвидено да се изпълни от полипропиленови гофрирани тръби, като същите се монтират с необходимия наклон върху добре подравнена и уплътнена земна и/или минимум 10 см. пясъчна основа. А след осъществяване на монтажните работи, тръбите се засипват последователно с пясък, уплътнен на пластове и с добре уплътнен материал в зависимост от конструкцията и вида на настилката според категорията на уличния участък.

Съществуващите сгради, които ще бъдат бъдат захранени с водопровод и канал са складови сгради за съхраняване на мебели.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Уличен водопровод - РЕ-НД 160 с дължина L= 94,50м и КАНАЛИЗАЦИЯ - РР -ИМ ОД 400 с дължина L= 43,00м към съществуващи сгради“ в УПИ IX - ОФ „Луксор“, ОФ „Тирлин“, ОФ „ЕК Оигъл“, кв. 1 - нов по плана на кв.ИИЗ - IV част, гр. Пловдив/ПИ с идент. 56784.527.119 по кадастралната карта на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

