



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-2718(1) / 05.12. / 2018 г.

До

Гаджева
гр. Пловдив, общ. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Уличен водопровод и улична канализация за обект „Жилищна сграда“ местонахождение: УПИ 383.587 (поземлен имот №56784.383.587) за жил.строителство, кв. 383, месност "Акак Тарла", землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2718/15.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод и улична канализация за обект „Жилищна сграда“ местонахождение: УПИ 383.587 (поземлен имот №56784.383.587) за жил.строителство, кв. 383, месност "Акак Тарла", землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Захранването на сградата е предвидено да се извърши, съгласно Техническо задание на "В и К - ЕООД" гр. Пловдив от съществуващият уличен водопровод от РЕ-НД тръби ф125 изграден по общински път № 383.95 намиращ се от западната страна през един имот. За да достигне до имота предвиждаме по общинска улица №383.510 да се изгради нов водопровод от РЕ-НД тръби о 110 с обща дължина 39,00 м и завършва със СВО. На 1м преди края на водопровода срещу границата имота предвиждаме ПХ 70/80 - бъде висок монтаж. Връзките ще се изпълнят със стандартни фасонни части, като ще се монтират СК. Сградното отклонение ще бъде с РЕ-НД тръби ф40, като на 0,50м преди регулационната линия ще се монтира ТСК 11/4". Трасето на новият водопровод ще преминава по общинска улица № 383.510 на 1,45м от имотната граница на имот № 383.45 до достигане на УПИ 383.589. Веднага след регулационната линия на УПИ 383.589 е предвиден водомерният възел в шахта, който ще измерва водното количество за имота в УПИ 383.587. Двата имота са на един и същ собственик и към документацията във "В и К - ЕООД" е приложена съответната декларация. Накрая водопровода ще се затапи така че да се продължи в бъдеще време.

Отпадните води от сградата ще се отвеждат, съгласно Техническо задание на "В и К - ЕООД" гр. Пловдив, в градската канализация на гр. Пловдив и по точно в съществуващ канал в съществуващ канал от гофрирани НД-РЕ тръби ф500 по общински път № 383.95 намиращ се от западната страна през един имот. За целта ще се изгради нов канал от дебелостенни PVC тръби ф315 по улица № 383.510. Общата му дължина ще е 41,50м. Същият е предвиден в бъдещата улицата на 2,25м от водопровода и на 1,30м от северната граница на пътя с имотите от северната страна. По трасето на канала са предвидени необходимите ревизионни шахти в началото и при включването в съществуващият канал. Дъждоприемни шахти по улицата не предвиждаме защото към настоящият етап не се



разработва пътна част и по улицата не се предвижда все още изграждане на трайни настилки.

Противопожарно водоснабдяване: По улиците в района всички предвидени сгради са предвидени да бъдат от подклас Ф1.4 с височина до 28м. Съгласно "Наредба № 13-1971" за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар чл.193, ал. 6 за жилищни сгради от подклас Ф1.4 с височина до 28м. противопожарно водоснабдяване не се изисква. Външното пожарогасене ще се осигури от новопроектираният ПХ 70/80 пред имота на 1м преди края на новопроектираният уличен водопровод. Същият е предвиден срещу границата между имот № 383.45 и УПИ 383.589, с целта не се пречи на достъпа до имотите. Хидранта ще бъде изведен и монтиран до имотните граници към улицата.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и BG0002087 „Марица-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Уличен водопровод и улична канализация за обект „Жилищна сграда“** местонахождение: УПИ 383.587 (поземлен имот №56784.383.587) за жил.строителство, кв. 383, месност "Акак Тарла", землище на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяната.

С уважение,

Димитър Димитров
За Директор на РИОСВ-Пловдив
Съгласно Заповед № РД-836/05.07.2018 г.
на Директора на РИОСВ-Пловдив

