



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. №...ОВОС-2746-1.....,10.12.....2018 г.

До

Узунов

гр. Куклен
общ. Куклен
обл. Пловдив

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Външно захранване на преместваем обект: фургон за обслужващи дейности**“ в УПИ XLVI – 91 /ПИ 000302/ местност „Юрукалан“ в землището на с.Гъльбово, община Куклен, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2746/19.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда външно захранване на преместваем обект: фургон за обслужващи дейности в УПИ XLVI – 91 /ПИ 000302/ местност „Юрукалан“ в землището на с.Гъльбово, община Куклен, област Пловдив. Обектът предвижда изграждане на ново външно захранване 1 kV за захранване на преместваем обект – фургон. обектът ще се присъедини към съществуващата разпределителна мрежа на ТП „Водстрой“. Захранването ще се изпълни от съществуващо ЕТ, в което ще се монтира monoфазен електромер за новия обект. От ТЕПО до разпределителното табло (ТРфург.) на преместваемия обект, ще се изтегли кабел СВТ 3x10мм2. Разпределителното табло ТРфург. ще бъде модулен тип „*Mini Pragma*“ на „*Schneider Electric*“ за открит монтаж – за 12 модула. Предоставената мощност е 4,5квт. Трасето на кабела тръгва от съществуващото табло ТЕПО, пресича общински път и върви по южната му страна в западна посока, до достигане на УПИ XLVI – 91 /ПИ 000302/. Трасето върви на отстояние 0,60м. от границите на имота. Общата дължина е 58м.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и



не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Външно захранване на преместваем обект: фургон за обслужващи дейности**“ в УПИ XLVI – 91 /ПИ 000302/ местност „Юрукалан“ в землището на с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

