



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-2748-1 / 05.12 2018 г.

До
Д-р инж. **Гецов**
изпълнителен директор на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД

гр. Сопот
общ. Сопот
Обл. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на резервоар за противопожарни нужди. Изграждане на БКТП 3x1600kVA, 20/0,4kV, реконструкция на В/С Иганово и ретрофит на килии №18 и №19 и изграждане на две кабелни линии 20kV в едно трасе от В/С Иганово сектор Поле разширение до нов БКТП до 835” и Основен ремонт и пристрояване на Склад за детайли Н66” в УПИ I 000013-производствени и складови дейности за специална продукция, идентичен с ПИ000013 в землище на с. Певците, Община Карлово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕЦОВ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2748, вх. №ОВОС-2749 и вх. №ОВОС-2750 от 19.11.2018 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

За ИП с вх. ОВОС-2748,2749,2750/19.11.2018г. за промяна в ИП: „Изграждане на „ОБЕКТ 835–Цех за производство на специална продукция” в ПИ с идентификатор 000013, УПИ I с ЕКАТТЕ 55676, землище с. Певците, Община Карлово, Възложител: „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, за което е издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПВ-105-ПР/2018 г. с характер „да не се извършва ОВОС”. Предлаганите промени в гореописаното ИП включват:

Основен ремонт и пристрояване на склад за детайли Н66: предвижда се основен ремонт на съществуващ едноетажен "Склад за детайли Н66", пристрояване в източната му част и изграждане на товаро-разтоварна рампа по протежение на южната фасада на пристройката. Функционалното разпределение ще включва два склада със самостоятелен достъп, съответно в източната и западната част. Предназначението на новообразуваните два склада ще бъде за временно складиране на празни транспортни сандъци.

Изграждане на резервоар за противопожарни нужди: предвижда се изграждане на едноетажна сграда състояща се от две помещения - резервоар с две отделения за общо 500 куб.м и помпено помещение. Функцията му ще бъде осигуряване, по всяко време на необходимата вода за автоматичната пожарогасителна инсталация на цех - 835.



Изграждане на БКТП 3x1600kVA, 20/0,4kV, реконструкция на В/С Иганово и ретрофит на килии №18 и №19 и изграждане на две кабелни линии 20kV (подземно) в едно трасе от В/С Иганово сектор Поле разширение до нов БКТП

Предназначението е осигуряване на електроенергия за Обект 835 – Цех за производство на специална продукция.

Не се променят други обстоятелства в Решение за преценка необходимостта от ОВОС № ПВ-105–ПР/2018г.

В конкретния случай при така заявеното изменение на ИП не може да се очаква допълнително значително въздействие върху околната среда, спрямо извършената прогноза и оценка чрез проведената процедура по ОВОС. Така заявеното намерение **не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.**

Не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава шеста на ЗООС, тъй като инвестиционното предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда.

- Инвестиционното предложение не е свързано с използване/съхранение на опасни химически вещества и смеси, включително и такива, попадащи в Приложение № 3 на ЗООС.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №802/04.12.2007 г. (ДВ бр.107/2007 г.) и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер“ и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за противопожарни нужди. Изграждане на БКТП 3x1600kVA, 20/0,4kV, реконструкция на В/С Иганово и ретрофит на килии №18 и №19 и изграждане на две кабелни линии 20kV в едно трасе от В/С Иганово сектор Поле разширение до нов БКТП до 835“ и Основен ремонт и пристрояване на Склад за детайли Н66“ в УПИ I 000013-производствени и складови дейности за специална продукция, идентичен с ПИ000013 в землище на с. Певците, Община Карлово, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**



При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Настоящото становище е неразделна част от Решение № ПВ-105-ПР/2018 г.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-186/05.07.2018 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив

