



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0600-2233-1 / 22.11.2019 г.

До
„Електроразпределение Юг“ ЕАД
ръководител КЕЦ Север
ул. „Христо Г. Данов“ № 37,
гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Външно кабелно електрозахранване 1kV на Първи етап – „Многофункционален център с обществени обслужващи функции – преработка по време на строителство“, ул. „Мария Кюри“ №8, УПИ I, обществено обслужване на хотел, кв.546 по плана на „Пета градска част“, ПИ с идентификатор 56784.506.1388 по КК на гр. Пловдив.

Уважаеми Господин Паунов,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2233/15.11.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение е предвидено външно кабелно електрозахранване 1kV на Първи етап – „Многофункционален център с обществени обслужващи функции – преработка по време на строителство“, ул. „Мария Кюри“ №8, УПИ I, обществено обслужване на хотел, кв. 546 по плана на „Пета градска част“, ПИ с идентификатор 56784.506.1388 по КК на гр. Пловдив.

Външното ел. захранване на обекта ще се изпълни чрез изтегляне на нов кабел тип NAY2Y 4x185 mm² в изкоп с дълбочина - 0.80 m от същ. ТП „Хотел Марица“ в ПИ с идентификатор 56784.506.1388 до ново електромерно табло тип ТЕПО, което ще бъде монтирано на западната имотна граница на ПИ с идентификатор 56784.506.1388

Трасето на новата кабелна линия започва от табло НН на същ. ТП „Хотел Марица“ в посока запад до достигане на ул. „Мария Кюри“ /ПИ с идентификатор 56784.506.9615/ и продължава по западния ѝ тротоар до достигане на новото електромерно табло на западната имотна граница на ПИ с идентификатор 56784.506.1388. Дължината на трасето на новата кабелна линия е L=70m.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и



не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Външно кабелно електрозахранване 1kV на Първи етап – “Многофункционален център с обществени обслужващи функции – преработка по време на строителство”**, ул. “Мария Кюри” №8, УПИ I, обществено обслужване на хотел, кв.546 по плана на “Пета градска част”, ПИ с идентификатор 56784.506.1388 по КК на гр. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

