



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *1320-1704-1/04.08* / 2022 г

ДО
Г-ЖА ЯНА КАЛИНОВА МАРТИНОВА
УПРАВИТЕЛ НА „КАРДАЛАЙН“ ЕООД,
ГР. СОФИЯ,
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ“ 31, АП.28

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелно трасе-външна кабелна връзка на ФЕЦ от ГРТ на фотоволтаична инсталация с мощност 158,4 kWp в УПИ IX-381 кв.43, с. Крушево до ТП „Крушево 1“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРТИНОВА,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1704/13.06.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелно трасе-външна кабелна връзка на ФЕЦ от ГРТ на фотоволтаична инсталация с мощност 158,4 kWp в УПИ IX-381 кв.43, с. Крушево до ТП „Крушево 1“ с дължина 272,55 метра, площ на сервитута с уличната регулация 570,05 кв.м. Настоящото инвестиционно намерение включва следните детайли: полагане на нов кабел 1 kV тип NAYY 4x240mm², L=272,55м, положен в земен изкоп. Съгласно изискванията, обхватът на подземния електропровод ще е на отстояния 0,6м от оста на електропровода към дворищните парцели и 1.5м към улица. Не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: „Изграждане на кабелно трасе-външна кабелна връзка на ФЕЦ от ГРТ на фотоволтаична инсталация с мощност 158,4 kWp в УПИ IX-381 кв.43, с. Крушево до ТП „Крушево 1“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ – Пловдив

